

Iepirkuma nosaukums	Akumulatoru bateriju piegāde
Identifikācijas Nr.	LVRTC - 2015/4
Lēmuma pieņemšanas datums	2015.gada 29.aprīlī
Pretendenti un to piedāvātās līgumcenas (bez PVN)	<p>1.iepirkuma priekšmeta daļa: SIA "Baltronic" EUR 7346.04 SIA "Beloteks Latvia" EUR 7366.48 AS "Capital" EUR 11449.52 SIA "ELKO" EUR 7355.20 SIA "Elevet" EUR 8480.00 SIA "Energokomplekss" EUR 6678.08 SIA "Komerccentrs DATI grupa" EUR 8091.80 SIA "Latakko Serviscentru tīkls" EUR 7034.80 SIA "Lemona Latvija" EUR 6182.00 SIA "MultiPro IT" EUR 6788.00 SIA "ONNINEN" EUR 8035.64 SIA "YEInternational" EUR 8653.60</p> <p>2.iepirkuma priekšmeta daļa: SIA "Baltronic" EUR 20599.60 SIA "Beloteks Latvia" EUR 15898.80 AS "Capital" EUR 26005.20 SIA "ELKO" EUR 20942.00 SIA "Elevet" EUR 19268.40 SIA "Energokomplekss" EUR 19113.20 SIA "Komerccentrs DATI grupa" EUR 21933.60 SIA "Latakko Serviscentru tīkls" EUR 18106.00 SIA "Lemona Latvija" EUR 15216.40 SIA "MultiPro IT" EUR 17012.00 SIA "ONNINEN" EUR 19522.40 SIA "Stats Serviss" EUR 17232.40 SIA "YEInternational" 17950</p> <p>3.iepirkuma priekšmeta daļa: SIA "Beloteks Latvia" EUR 751.00 AS "Capital" EUR 708.10 SIA "Elevet" EUR 700.00</p>

<p>Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli</p>	<p>1.iepirkuma priekšmeta daļa: SIA “Beloteks Latvia”- Piedāvātais preču piegādes termiņš- 14 (četrpadsmit) nedēļas neatbilst iepirkuma nolikuma 1.4.4. punkta prasībai “Līguma izpildes termiņš - ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) nedēļas no līguma spēkā stāšanās dienas”. Piedāvātā akumulatora Ultracell UL-90-12 terminālu izvietojums +/- neatbilst tehniskās specifikācijas 2.punkta prasībām (nolikuma prasība -/+), kas bez pievadu pārbūves iekārtai, kurā ir paredzēts šos akumulatorus izvietot, nav izmantojams. SIA “Energokomplekss”- Piedāvātā akumulatora Efekta BTL 12-80 terminālu izvietojums +/- neatbilst tehniskās specifikācijas 2.punkta prasībām (nolikuma prasība -/+), kas bez pievadu pārbūves iekārtai, kurā ir paredzēts šos akumulatorus izvietot, nav izmantojams. SIA “Latakko Serviscentru tīkls”- Piedāvātā akumulatora Landport LP12-75H terminālu izvietojums +/- neatbilst tehniskās specifikācijas 2.punkta prasībām (nolikuma prasība -/+), kas bez pievadu pārbūves iekārtai, kurā ir paredzēts šos akumulatorus izvietot, nav izmantojams. SIA “Lemona Latvija”- Piedāvātā akumulatora Ultracell UL-80-12 terminālu izvietojums +/- neatbilst tehniskās specifikācijas 2.punkta prasībām (nolikuma prasība -/+), kas bez pievadu pārbūves iekārtai, kurā ir paredzēts šos akumulatorus izvietot, nav izmantojams. SIA “MultiPro IT” - Piedāvātā akumulatora RA12-80 terminālu izvietojums +/- neatbilst tehniskās specifikācijas 2.punkta prasībām (nolikuma prasība -/+), kas bez pievadu pārbūves iekārtai, kurā ir paredzēts šos akumulatorus izvietot, nav izmantojams.</p> <p>2.iepirkuma priekšmeta daļa: SIA “Beloteks Latvia” – Piedāvātā akumulatora Ultracell UL-5-12 termināla tipa F1 izmēri neatbilst tehniskās specifikācijas 2.punkta prasībām (nolikuma prasība- termināla tips FO-03 (7,95x6,35x0,03)), kas bez pievadu pārbūves iekārtai, kurā ir paredzēts šos akumulatorus izvietot, nav izmantojams. SIA “Lemona Latvija”- Piedāvātā akumulatora Ultracell UL-5-12 termināla tipa F1 izmēri neatbilst tehniskās specifikācijas 2.punkta prasībām (nolikuma prasība- termināla tips FO-03 (7,95x6,35x0,03)), kas bez pievadu pārbūves iekārtai, kurā ir paredzēts šos akumulatorus izvietot, nav izmantojams.</p> <p>3.iepirkuma priekšmeta daļa: Nav</p>
<p>Uzvarētājs</p>	<p>1.iepirkuma priekšmeta daļa: SIA “Baltronic” 2.iepirkuma priekšmeta daļa: SIA “MultiPro IT” 3.iepirkuma priekšmeta daļa: SIA “Elevet”</p>
<p>Par uzvarētāju noteiktā pretendenta/u salīdzinošās priekšrocības</p>	<p>Iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.</p>