

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS NR.LVRTC-2013/62-2

Rīga, sagatavošanas datums 2014.gada 23.janvārī

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģ. Nr. 40003011203, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuras vārdā rīkojas tās valdes priekšsēdētājs, prokūrists [...], kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem un prokūru, no vienas puses, un **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TSF D”**, reģ. Nr. 41503025810, turpmāk tekstā - Izpildītājs, kuras vārdā rīkojas tās valdes loceklis [...], kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, tekstā abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” rīkotā iepirkuma “Automātisko uguns aizsardzības sistēmu tehniskā apkope”, identifikācijas Nr. LVRTC-2013/62, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukts Konkurss, 2.daļas rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums), noslēdz šāda satura vispārīgo vienošanos, turpmāk tekstā Vienošanās:

1. Vispārīgās vienošanās priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt uguns aizsardzības sistēmu tehnisko apkopi Kr. Valdemāra ielā 110, Rīgā, turpmāk Vienošanās tekstā - Darbi, atbilstoši šai Vienošanai un tās pielikumiem un saskaņā ar Pasūtītāja veikto Pasūtījumu un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu.
- 1.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt Darbus, kas veikti atbilstoši Vienošanās, tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, un samaksāt par tiem Pasūtījuma cenu Vienošanās noteiktā kārtībā.
- 1.3. Pasūtītājam ir tiesības Vienošanās darbības laikā nepasūtīt visus Tehniskajā specifikācijā norādītos Darbus un/vai pasūtīt Darbus to veikšanai pa kārtām, ievērojot Vienošanās 1.2. noteikto Darbu izpildes kārtību.
- 1.4. Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus Pasūtījumā norādītajā adresē, atbilstoši noteiktajam Darbu apjomam, kvalitātei un termiņam. Izpildītājs Darbus veic atbilstoši Eiropas Savienības (ES) un Latvijas Republikas (LR) normatīvajiem aktiem.

2. Norēķinu kārtība

- 2.1. Vienošanās līgumcena ir EUR 8964,09 (astoņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri eiro un 09 centi) bez PVN. Papildus līgumcenai tiek apmaksāts pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas rēķinos tiks aprēķināts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 2.2. Samaksā par Darbu ietilpst visi ar Darbu izpildi saistītie izdevumi. Pasūtītājam nav jāveic papildus maksājumi, kas nav norādīti Konkursa piedāvājumā.
- 2.3. Pasūtītājs veic samaksu par izpildītajiem Darbiem reizi ceturksnī, pārskaitot to uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu. Kopējā maksājuma summa nedrīkst pārsniegt Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo summu.
- 2.4. Vienošanās noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem maksājuma uzdevumos norādītajos datumos. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Vienošanās norādītajiem norēķinu kontiem.
- 2.5. Pasūtītājam ir tiesības samazināt noteiktos maksājumus par summu tādā apmērā, kādi ir aprēķināti nokavējuma procenti un/vai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai Izpildītājs segtu zaudējumus.

3. Pasūtītājs apņemas

- 3.1. Nodrošināt Izpildītāja darbinieku iekļūšanu telpās, ja savas kompetences ietvaros tam piekrīt valsts drošības iestādes, kuras ir LVRTC telpu nomnieki Kr.Valdemāra ielā 110, Rīgā.
- 3.2. Nekavējoties informēt Izpildītāju par visām izmaiņām, kuras ietekmē darba izpildīšanas nosacījumus.
- 3.3. Apmaksāt Izpildītāja Darbus, saskaņā ar šī Līguma 2.punktu.

4. Izpildītājs apņemas

- 4.1. Veikt visus Darbus, atbilstoši nolīgtajam darbu apjomam un izpildes termiņam, kā tas ir paredzēts Līgumā, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām.
- 4.2. Nodrošināt Pasūtītājam iespēju kontrolēt pasūtījuma izpildi.
- 4.3. Nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem gadījumiem, kuri varētu ietekmēt šī Līguma nosacījumu izpildīšanu.
- 4.4. Atrodoties objektā, Izpildītājs apņemas ievērot ugunsdrošības noteikumus un darba aizsardzības normas.
- 4.5. Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 24 stundu laikā novērst konstatētos bojājumus gāzes ugunsdzēsšanas sistēmas tehnoloģiskajās iekārtās un automātikas iekārtās.
- 4.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs informē Pasūtītāju par Darbu izpildes gaitu un atbild uz Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Darbu izpildi.
- 4.7. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši Līguma prasībām, ES un LR normatīvo aktu prasībām.

5. Pušu atbildība

- 5.1. Puses nes atbildību gadījumā, ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tiek izpildītas daļēji.
- 5.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma darba izpildes termiņus, Izpildītājs izmaksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 1 % apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu.
- 5.3. Nesavlaicīgas izpildīto darbu apmaksas gadījumā Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam nokavējuma procentus 1 % apmērā no Līguma vērtības.
- 5.4. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, ko tas nodarījis Pasūtītājam ar no Līguma izrietošo pienākumu neizpildi vispār vai nepienācīgu izpildi.
- 5.5. Nokavējumu procentu un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības.

6. Konfidencialitāte

Puses apņemas Vienošanās darbības laikā un 3 (trīs) gadus pēc tās termiņa izbeigšanās neizpaust trešajām personām jebkuru informāciju, kas saistīta ar otras Puses saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu, vai ir publiski pieejama.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 7.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kuras var rasties izpildot šo Līgumu, tiek risināti Pušu pārrunu ceļā.
- 7.2. Gadījumā, ja esošie strīdi pārrunu ceļā nevar tikt atrisināti, tie tiek nodoti izskatīšanai tiesā pēc prasītāja juridiskās adreses saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Nepārvarama vara

- 8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vienošanās saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Vienošanās parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo Vienošanos, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni valsts un pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai saprātīgi novērst).
- 8.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē vai padara Vienošanās saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems saistību

turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, ko noformēs rakstveidā un pievienos pie šīs Vienošanās. Puse, kas neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Vienošanās saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu.

- 8.3. Ja minēto apstākļu dēļ Vienošanās nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Vienošanās saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt zaudējumu, kas radušies Vienošanās izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei.

9. Nobeiguma noteikumi

- 9.1. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un tiek noslēgta uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no vispārīgās vienošanās noslēgšanas brīža vai līdz Vispārīgajā vienošanās noteiktās summas sasniegšanai.
- 9.2. Visi Vienošanās pielikumi, kā arī visas šīs Vienošanās ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, Pušu norunas, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo Vienošanās, tiek pievienoti pie Vienošanās un kļūst par tās neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Vienošanās grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu (to pilnvarotu personu) parakstīti.
- 9.3. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Vienošanās noteikumiem zaudē spēku, tad Vienošanās nezaudē spēku tās pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Vienošanos atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
- 9.4. Ja kādai no Pusēm būtiski tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, īpašnieki un vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.
- 9.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Vienošanās paliek spēkā un tās noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam. Saistības izriet no Vienošanās un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar šo Vienošanās un tiesību aktiem.
- 9.6. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot ar šo Vienošanās noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas.
- 9.7. Pušu atbildīgās kontaktpersonas:
- 9.7.1. No Pasūtītāja puses: [..];
- 9.7.2. No Izpildītāja puses: [..].
- 9.8. Vienošanās slēgšanas brīdī tai ir sekojoši pielikumi:
- 9.8.1. Pielikums Nr.1 - Uguns aizsardzības sistēmu saraksts;
- 9.8.2. Pielikums Nr.2 - Tehniskais piedāvājums.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012
Vienotās reģistrācijas Nr. 40003011203
PVN reģistrācijas Nr. LV-40003011203
Banka AS "Citadele banka"
Konta Nr. LV37 PARX 0000 8359 3000 1

Valdes priekšsēdētājs, prokūrists
[..]

Izpildītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TSF D"
Raiņa iela 21-01, Daugavpils, LV-5401
Vienotais reģ. Nr. 41503025810
PVN reģistrācijas Nr. LV- 41503025810
Banka AS "SEB banka"
Konta Nr. LV77UNLA0005012467047

Valdes loceklis
[..]

Vispārīgā vienošanās un tās pielikumi ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMU SARAKSTS K.VALDEMĀRA IELA 110, RĪGA
1. AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS SAMONTĒTĀS IEKĀRTAS, IERĪCES UN MATERIĀLI

Nr.p.k.	Iekārtu nosaukums	Iekārtas tips	Vienības nosaukums	Kopējais skaits
6. stāvs (tehniskais)				
1	Kombinētais detektors	RF 501	gab.	12
5. stāvs				
1	Dūmu detektors	ECO1003	gab.	60
2	Rokas trauksmes poga	WR2001	gab.	2
3	Sirēna - stroblampa	24V/120dB	gab.	2
4. stāvs				
1	Dūmu detektors	ECO1003	gab.	23
2	Rokas trauksmes poga	WR2001	gab.	3
3	Sirēna - stroblampa	24V/120dB	gab.	4
3. stāvs				
1	Panelis PHOTAIN CONTROL	PCS 3600	gab.	1
2	Panelis BENTEL J524 24z	J524F	gab.	2
3	Kombinētais detektors	RF 501	gab.	46
4	Rokas trauksmes poga	FP2/RD	gab.	2
5	Sirēna - stroblampa	24V/120dB	gab.	1

2. stāvs				
1	Kombinētais detektors	RF 501	gab.	18
2	Kombinētais detektors	SD - 268	gab.	4
3	Rokas trauksmes poga	FP2/RD	gab.	2
4	Sirēna - stroblampa	24V/120dB	gab.	1
1. stāvs				
1	Kombinētais detektors	RF 501	gab.	38
2	Temperatūras detektors	TD-135	gab.	6
3	Rokas trauksmes poga	FP2/RD	gab.	2
4	Sirēna - stroblampa	24V/120dB	gab.	1

Pagraba stāvs				
1	Kombinētais detektors	RF 501	gab.	28
2	Temperatūras detektors	TD-135	gab.	4
3	Rokas trauksmes poga	FP2/RD	gab.	2
4	Sirēna - stroblampa	24V/120dB	gab.	1
Piebūves (šautuves) 1.stāvs				
1	Kombinētais detektors	RF 501	gab.	4
2	Kombinētais detektors	SD - 268	gab.	5
3	Rokas trauksmes poga	FP2/RD	gab.	1
4	Sirēna - stroblampa	24V/120dB	gab.	1
Piebūves (šautuves) 2.stāvs				
1	Kombinētais detektors	RF 501	gab.	3
2	Kombinētais detektors	SD - 268	gab.	7
3	Temperatūras detektors	TD-135	gab.	1
4	Rokas trauksmes poga	FP2/RD	gab.	1
Kabeļu noliktava (šautuves piebūvē), autoboksi				
1	Kombinētais detektors	RF 501	gab.	10
2	Temperatūras detektors	TD-135	gab.	15

2. UZSTĀDĪTO AUTOMĀTISKO UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMU APKOPOJUMS

Nr.p.k.	Iekārtu nosaukums	Iekārtas tips	Vienības nosaukums	Kopējais skaits
Panelis PHOTAIN CONTROL PCS 3600				
1	Panelis BENTEL	J524F	kompl.	1
2	Panelis INIM SMARTLINE	036	Kompl.	1
3	Kombinētais detektors	RF 501/SD268	gab.	260
4	Temperatūras detektors	TD-135	gab.	25
5	Rokas trauksmes poga	FP2/RD	gab.	14
6	Sirēna - stroblampa	24V/120dB	gab.	17
Automātiskā gāzes dzēšanas sistēma Photain Control				
1	Panelis PHOTAIN CONTROL	BSFADK-91	kompl.	1
2	Ugunsdzēsības signalizācijas pults	RSACU-91	kompl.	2
3	Dūmu detektors	RF 501/SD268	gab.	16
4	Sirēna Stroblampa	24V/120dB	gab.	6
5	Gāzes Balons SA CYL 15048B TP	PCY 21411- 1	gab.	2
6	Elektriskais ventilis	3AE 20088- 10	gab.	2
7	Gāzes izplūdes ierosinātājs	NAFS	gab.	8
Automātiskā gāzes dzēšanas sistēma Autopulse				
1	Gāzes dzēšanas vadības pults	Autopulse 442R	kompl.	1
2	Dūmu detektors APOLLO	ORBIS	kompl.	2
3	Dūmu detektors THORN	MR-601	gab.	2
4	Ugunsdzēsības zvans	MB G10-24	gab.	1
5	Gāzes Balons FM200 105kg	PCY 21411- 1	gab.	2
6	Palaišanas ierīce	ANSUL	gab.	1
7	Elektriskais ventilis	3AE 20088- 10	gab.	1

Iepirkuma

"Automātisko uguns aizsardzības sistēmu tehniskā apkope

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

ievērojot
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82
"Uguns aizsardzības sistēmas tehniskās apkopes reglaments" 6.pielikumu
(Pielikums grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.60)

Uguns aizsardzības sistēmas tehniskās apkopes reglaments

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", K.Valdemāra 110

Automātiskā ugunsgrēka signalizācija (renovēta 10.01.2000.)

Par sistēmas ekspluatāciju atbildīgā persona _____

Sistēmas dežurējošais personāls LVRTC

Sistēmas apkalpojošais personāls SIA „TSF D”

(organizācijas nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds un kornaklārunis)

Nr.p .k.	Darba nosaukums	Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums		Piezīmes
		pasūtītājs	izpildītājs	
1	2	3	4	5
1.	Jāveic uguns aizsardzības sistēmu sastāvdaļu (elektrotehniskā daļa un tehnoloģiskā iekārta) ārējā apskate, lai konstatētu mehāniskus bojājumus, koroziju. Gaismas un skaņas indikācijas darba režīmu pārbaude. Vai paneļi uzrāda nemainīgu stāvokli, vai visas novirzes no nemainīgā stāvokļa ir reģistrētas uzskaites žurnālā. Vai sistēmu darbība ir pienācīgi atjaunota pēc bojājumu, pārbaudes vai apturēšanas;	ikdienas		
5.	Vadības paneļu profilaktiskā apkope, programmu un uzstādījumu uzraudzība, testēšana;		ikmēneša	
6.	Detektoru pārbaude, vai katrs detektors darbojas atbilstoši ražotāja ieteikumiem. Katrs detektors jāpārbauda vienu reizi gadā, pieļaujams, ka 25% no detektoriem tiek pārbaudīti katrā ceturksnī;		ikmēneša	
7.	Elektrobarošanas automātiskās rezerves ieslēgšanas pārbaude;		Reizi ceturksnī	
8.	Uguns aizsardzības sistēmu kompleksā darbības pārbaude kopā ar ventilācijas, pretdūmu un apziņošanas sistēmām;		ikmēneša	
10.	Visu akumulatoru pārbaude un testēšana;		pusgadā	
12.	Uguns aizsardzības sistēmu elektrisko ķēžu izolācijas pretestības mērījumi ar pārbaudes protokola sastādīšanu;		Reizi 5 gados	
13.	Dežurējošā personāla apmācība un zināšanu pārbaudes;		Pēc nepieciešamības	
14.	Uguns aizsardzības sistēmu kopējās nepārtrauktas			Nodrošināsim

	darbspējas nodrošināšana. Savlaicīga ierašanās objektā pēc izsaukuma 1 stundas laikā, darbspējas atjaunošana 24 stundu laikā.			
15.	Kopējā sistēmu tehniskajā apkopē un trūkumu novēršanā ietilpst sīko elementu un dažādu palīgmateriālu aizstāšana. Nopietnie remontdarbi - detaļu remonts vai nomaīņa pēc atsevišķas tāmes;		Pēc nepieciešamības	
16.	Jāizstrādā un jāuztur automatiskajās ugunsaizsardzības sistēmās tehnisko dokumentāciju, tehnisko apkopju žurnālus, remontdarbu un reglamentēto pārbaužu aktus un citu tml. dokumentācijas.			Nodrošināsim