

Rīgā, 16.03.2020. Nr. 830

Pretendentam

Par iepirkuma "Dīzeļģeneratora piegāde un  
uzstādīšana" ID Nr. ESP-2021/1 nolikumu

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk – LVRTC) 2021.gada 11.martā saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma "Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana" ID Nr.ESP-2021/1 nolikumu (turpmāk – iepirkums). Ņemot vērā uzdotos jautājumus, LVRTC sniedz šādas atbildes:

**1.jautājums:**

*Vai objektam ir pieejama topogrāfija, ja jā, lūdzam to atsūtīt?*

**Atbilde:**

Objektam nav aktuāla topogrāfija, savukārt vēršam uzmanību, ka atbilstoši nolikumam un tajā noteiktajam darba uzdevumam izpildītājam būs jāveic būvprojekta izstrādi minimālajā sastāvā, paredzot arī topogrāfijas izstrādi.

**2. jautājums:**

*Iepirkuma specifikācijā norādītajam ģeneratoram piegādes laiks ir 15 nedēļas (ražošana 13.nedēļās + piegāde 2.nedēļās). Lai ievērotu iepirkumā norādītos Līguma izpildes termiņus, 16 nedēļas no Līguma spēkā stāšanās dienas, vai Pasūtītājs būs gatavs apstiprināt ģeneratora pasūtīšanu uzreiz pēc Līguma noslēgšanas, t.i., pirms Būvprojekta izstrādāšanas un saskaņošanas?*

**Atbilde:**

Vēršam uzmanību, ka līguma priekšmets ir viens kopums - dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana, kur atbilstoši līgumam, nav paredzēti pasūtījumi pa daļām. Noslēdzot līgumu, pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt visu līguma priekšmeta kopumu piegādāt un uzstādīt dīzeļģeneratoru.

**3. jautājums:**

*Lūdzam atsūtīt Tehniskā uzdevuma 3.pielikuma "Dīzeļģeneratora plānotās uzstādīšanas vietas skici" dwg formātā?*

**Atbilde:**

Norādām, ka DWG faili tiks izsniegti pēc līguma noslēgšanas.

**4. jautājums:**

*Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā dotā Tehniskā uzdevuma 1.4.6.punktā ir minēts, ka esošais un projektējamais ģenerators jāpieslēdz pie Objekta dīzeļdegvielas tvertnes. Vai Objekta dīzeļdegvielas uzglabāšanas sistēmā ir uzstādīti sūkņi degvielas pārsūkņēšanai uz abu ģeneratoru bākām? Tāpat lūdzam precizēt Objekta Dīzeļdegvielas sistēmas pieslēguma vietas abiem ģeneratoriem.*



LATVIJAS VALSTS  
RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS

VAS "Latvijas Valsts radio un  
televīzijas centrs"  
Reģ. nr. 40003011203

Ērgļu iela 14, Rīga,  
Latvija, LV-1012  
www.lvrta.lv

Tālrunis: 67108704  
Fakss: 67108740  
E-pasts: lvrta@lvrta.lv

**Atbilde:**

Šobrīd pie Objekta dīzeļdegvielas tvertnes ir pieslēgts viens no diviem esošajiem dīzeļģeneratoriem (turpmāk – DG) ar attiecīgu sūkni. Otrs DG barojas no savas tvertnes. Piedāvājumā jāparedz projektējamā DG un viena esošā DG pieslēgšana kopējai dīzeļdegvielas tvertnei.

**5. jautājums:**

*Ņemot vērā Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā dotā Tehniskā uzdevuma prasības 1.4.1.par abu ģeneratoru sinhronu darbu, lūdzam precizēt vai piegādātāja apjomos jāiekļauj tikai vadības signālu kabeļu izbūve un pieslēgšana ARI sistēmai pie esošām spailēm, vai jāveic arī objekta ARI sistēmas konfigurācija un papildināšana jaunā ģeneratora pieslēgšanai?*

**Atbilde:**

Jāveic ARI sistēmas konfigurēšana un papildināšana.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Valdes priekšsēdētājs E. Beļskis

T.Pužule 29251017  
Tatjana.puzule@lvrta.lv