



LATVIJAS VALSTS
RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS

VAS "Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs"
Reģ. nr. 40003011203

Ērgļu iela 14, Rīga,
Latvija, LV-1012
www.lvrhc.lv

Tālrunis: 67108704
Fakss: 67108740
E-pasts: lvrhc@lvrhc.lv

____.____.____. Nr. _____

Pretendentam

Jautājumi par iepirkuma "DC1, DC2, DC3,
DC4 3 gadiem ID Nr. ESP-2021/9 nolikumu

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk – LVRHC) 2021.gada 30.jūnijā un 1.jūlijā saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus par iepirkuma "DC1, DC2, DC3, DC4 3 gadiem" ID Nr.ESP-2021/9 nolikumu (turpmāk – iepirkums). Ņemot vērā uzdotos jautājumus, LVRHC sniedz šādas atbildes:

1.jautājums:

Iepirkuma nolikuma punkta Nr. 1.21.4.6 prasība nosaka, ka jāiesniedz "Speciālistu saraksts atbilstoši 8.pielikumā norādītajam paraugam. Pielikumā jāpievieno speciālistam izsniegts Ražotāja sertifikāts vai apliecinājums (kopija)." Pielikumā Nr. 2 punktā Nr.2 ir minēti trīs ražotāji dzesēšanas sistēmu iekārtām. Lūdzam precizēt, kura tieši ražotāja sertifikāts vai apliecinājums (kopija) ir jāiesniedz.

Atbilde:

Pretendentam piedāvājumā ir jāsniedz ražotāja sertifikāti vai apliecinājumi (kopijas) šādām ārējām un iekšējām dzesēšanas sistēmām: Liebert, Neosys, APC (Schneider Electric).

2. jautājums:

Iepirkuma nolikuma punkta Nr. 1.21.4.6 prasība nosaka, ka jāiesniedz "Speciālistu saraksts atbilstoši 8.pielikumā norādītajam paraugam. Pielikumā jāpievieno speciālistam izsniegts Ražotāja sertifikāts vai apliecinājums (kopija)." Pielikumā Nr. 2 punktā Nr.2 ir minēti vairāki ražotāji mikroklimata sistēmu iekārtām. Lūdzam precizēt, kura tieši ražotāja sertifikāts vai apliecinājums (kopija) ir jāiesniedz.

Atbilde:

Pretendentam ir jāiesniedz Condair ražotāja sertifikāts vai apliecinājums (kopija).

3. jautājums:

Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. "Pasūtītājam Datu centru ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības", lūdzam Pasūtītāju skaidri definēt šī iepirkuma priekšmeta robežas, jo ar Pielikumā Nr.2 punktā Nr.2 uzskaitītām iekārtām un sistēmām nav iespējams nodrošināt visu Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības, piemēram, DC pakalpojuma pieejamība.

Atbilde:

Pasūtītāja ieskatā iepirkuma priekšmeta robežas ir skaidri noteiktas iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.2 "Tehniskā specifikācija".

4. jautājums:

Ņemot vērā, ka Pielikuma Nr.2 Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 ir uzskaitīti atšķirīgi DC1, DC2, DC3 un DC4 vispārīgie tehniskie raksturlielumi, lūdzam Pasūtītāju skaidri definēt DC1,DC2,DC3 un DC4 robežas.

Atbilde:

Pasūtīta ieskatā DC1, DC2, DC3 un DC4 vispārīgie tehniskie raksturlielumi, apjomi un datu centra infrastruktūras izmantošanas robežas ir skaidri norādītas iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" .1 un 2.punktā.

5. jautājums:

Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. "Pasūtītājam Datu centru ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības", lūdzam Pasūtītāju skaidrot, ko nozīmē vispārīgais tehniskais raksturlielums "Garantētā elektrobarošana 400V & 230V, 50Hz"?

Atbilde:

DC1, DC2, DC3 un DC4 ir nodrošinātas statnes ar vismaz vienu garantēto elektrobarošanas plecu, atbilstoši iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.2 "Tehniskā specifikācija", .1 un 2.punktam.

Garantēts elektrobarošanas plecs statnē nozīmē strāvas padevi no UPS iekārtas.

6. jautājums:

Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. "Pasūtītājam Datu centru ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības", lūdzam Pasūtītāju skaidrot, ko nozīmē vispārīgais tehniskais raksturlielums "Aptuvenais statņu skaits"? Vai Pasūtītājs plāno palielināt vai samazināt statņu skaitu. Kāds precīzi statņu skaits un ar to saistīto iekārtu apkalpošanas apjoms ir jāiekļauj piedāvājuma aprēķinā?

Atbilde:

Pretendentam piedāvājums jā sagatavo, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā norādīto statņu skaitu.

7. jautājums:

Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. "Pasūtītājam Datu centru ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības", lūdzam Pasūtītāju skaidrot prasību "Gaisa temperatūras uzturēšana robežās no 18 °C līdz 27°C, gaisa plūsmas mērījumus veicot statnēs pirms gaisa padošanas statnēs esošajām iekārtām;". Vai šos mērījumus nodrošina Pasūtītāja esoša monitoringa sistēma? Lūdzam apstiprināt, ka Datu centros visa aktīvās iekārtas nodrošina gaisa plūsmu no aukstā "koridora" uz karsto "koridoru". Lūdzam apstiprināt, ka visas neizmantotās "U" vietas statnēs ir nosegtas un nodrošina fizisku gaisa plūsmu nodalīšanu starp auksto "koridoru" un karsto "koridoru". Vai ir pieļaujamas īslaicīgas atkāpes no gaisa temperatūras robežām?

Atbilde:

Skaidrojam, ka gaisa plūsmas mērījumus nodrošina Pasūtītāja monitoringa sistēma "DC Experts".

Apstiprinām, ka gaisa plūsma tiek nodrošināta aukstais koridors – karstais koridors.

Apstiprinām, ka U vietas statnēs ir nosegtas, kā arī regulāri tiek veikta U vietu kontrole.

Informējam, ka gaisa temperatūras robežas ir jāievēro, novirze un atgriešanās normas robežās ir pieļaujamas 30 min. intervālā.

8. jautājums:

Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. "Pasūtītājam Datu centru ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības", lūdzam Pasūtītāju skaidrot prasību "Relatīvā gaisa mitruma uzturēšana robežas no 30% līdz 70%" - proti - kā un kur tas tiks mērīts? Kādā laika posmā? Cik bieži Datu centrā tiek atvērtas durvis un darbināta ventilācijas sistēma?

Atbilde:

Relatīvā gaisa mitruma raksturlielumi tiek nolasīti 24/7 režīmā Pasūtītāja monitoringa sistēmā "DC Experts".

Durvis tiek atvērtas un aizvērtas īslaicīgi līdz 3 - 5 sekundēm personāla ienākšanai, izešanai no DC vairākas reizes dienā, kas, ņemot vērā Pasūtītāja līdzšinējo pieredzi datu centru ekspluatācijā, neietekmē mitruma līmeni datu centros.

Ventilācijas sistēma darbojas pēc nepieciešamības.

9. jautājums:

Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. "Pasūtītājam Datu centru ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības", lūdzam Pasūtītāju skaidrot prasību "Esošais vidējais PUE indekss par gadu – 1.3". Vai pretendents līguma izpildes laikā būs jānodrošina vidējais PUE indekss par gadu – 1,3? Ja jā, lūdzam skaidri definēt aprēķina metodiku un tajā iekļaujamo iekārtu patēriņus, zudumus un āra gaisa temperatūras minimālās un maksimālās vērtības. Lūdzam Pasūtītāju apliecināt, ka visā līguma izpildes laikā tiks nodrošināta aktīvo iekārtu jauda (IT jauda), kas būs pietiekama, lai ar Pasūtītāja esošo infrastruktūru un iekārtām būtu iespējams sasniegt noteikto PUE indeksu.

Atbilde:

Skaidrojam, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam būs jāveic tehniskās uzturēšanas, incidentu novēršanas un plānotie darbi, lai tiekotos uz PUE indeksu "1.3".

10. jautājums:

Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. "Pasūtītājam Datu centru ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības", lūdzam Pasūtītāju skaidrot prasību "Elektrības nodrošinājums (statnēm) PDU – 2 garantēti elektroapgādes pleci;" Vai pretendents ir jānodrošina visā līguma izpildes laikā visām statnēm divas PDU iekārtas? Lūdzam Pasūtītāju apliecināt, ka visām Datu centra statnēm uz doto brīdi ir divas PDU iekārtas un tās ir pieslēgtas diviem garantētiem elektroapgādes pleciem. Lūdzam Pasūtītāju precizēt vai pasūtītāja rīcībā ir rezerves PDU iekārtas?

Atbilde:

Pasūtītājs nodrošina, ka visām statnēm uz iepirkuma izsludināšanas brīdi ir divas PDU iekārtas un līguma izpildes laikā PDU iekārtu skaits uz statni paliek nemainīgs - divas.

Pielikumā Nr.2 "Tehniskā specifikācija" 1.1.7.punkts un 1.2.7.punkts norāda, ka DC1, DC2, DC3 katrā statnē ir 2 garantēti elektroapgādes pleci, DC4 – 40 statnēm 2 garantēti elektroapgādes pleci, pārējām DC4 statnēm ir 1 garantēts un 1 negarantēts elektroapgādes plecs;

Informējam, ka pasūtītāja rezervē ir 2 PDU iekārtas (16A).

11. jautājums:

Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. "Pasūtītājam Datu centru ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības", lūdzam Pasūtītāju skaidrot prasību "DC pakalpojuma pieejamība: 99,982% gadā (pieļaujamā DC dīkstāve **94 minūtes/gadā**), dīkstāves laika aprēķinā netiek ņemti vērā iepriekš pieteiktie, plānotie darbi.", jo atbilstoši iepirkuma pielikuma Nr.2 punktam 3.3.5. kopējais kritiskas prioritātes incidenta novēršanas laiks ieskaitot reakcijas un ierašanās objektā laiku ir līdz 8 stundām, kas ir pretrunā ar punktu 3.1.1. noteikto, līdz ar to šī prasība nav izpildāma. Lūdzam veikt attiecīgas izmaiņas tehniskās specifikācijas prasībās, lai tās nav pretrunīgas.

Atbilde:

Nolikuma 2.pielikuma "Tehniskā specifikācija" 3.3.5.punktā piezīmēs ir norādīts: "* DC galvenās sistēmas un iekārtas ir savstarpēji saslēgtas tādā veidā, ka viena slēguma iziešana no ierindas neietekmē kopējo Datu centra pieejamību." Ievērojot to, Pasūtītāja ieskatā izmaiņas minētajā iepirkuma nolikumā punktā nav nepieciešamas.

12. jautājums:

Lai nodrošinātu iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 3.1.1. "Pasūtītājam Datu centru ekspluatāciju, nepasliktinot Tehniskās specifikācijas punktā Nr.1 uzskaitīto Datu centru vispārīgo tehnisko raksturlielumu vērtības" lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendentam, uzsākot līguma izpildi ar pieņemšanas nodošanas aktu tiks nodotas:

- a. Telpas, kurās atrodas sistēmas;
- b. aktuāla Datu centra dokumentācija, ieskaitot iekārtu paroles un piekļuves datus;
- c. cita nepieciešamā informācija un telpas tehniskās uzturēšanas darbu veikšanai;
- d. uz doto brīdi DC1, DC2, DC3 un DC4 telpas un sistēmas ir fiziski nodalītas no pārējām telpām un sistēmām un pēc līguma uzsākšanas Pasūtītājs nodrošinās, ka fiziska un attālināta piekļuve iepirkuma Pielikuma Nr.2 punktā Nr.2 minētajām iekārtām un sistēmām tiks nodrošināta tikai pēc Pretendenta atļaujas saņemšanas.

Atbilde:

Lūdzam skatīt atbilstoši iepirkuma nolikuma 5.pielikuma 3.punktam Pasūtītāja tiesības un pienākumi.

13. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.3. nosaka, ka Pretendents nodrošina "VEDUS sistēmā visu veikto Darbu uzskaiti, mērījumu, testa protokolu, mēraparatūras kalibrācijas dokumentēšanu, kā arī veikto mērījumu atbilstības/ neatbilstības protokolu, nepieciešamās DC tehniskās dokumentācijas uzturēšanu." Lūdzam Pasūtītāju izsniegt VEDUS sistēmas lietošanas rokasgrāmatu.

Atbilde:

Skaidrojam, ka pēc līguma noslēgšanas Izpildītājs tiks pieslēgts pie VEDUS sistēmas atbilstoši Pielikuma nr.2 3.4.2.punktam un pielikuma Nr.5 3.punktam "Pasūtītāja tiesības un pienākumi". Vienlaikus vēršam uzmanību, ka VEDUS sistēmas lietošanas atbalsts tiks nodrošināts no LVRTC operatīvā personāla puses 24/7 režīmā.

14. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.3. nosaka, ka Pretendents nodrošina "VEDUS sistēmā visu veikto Darbu uzskaiti, mērījumu, testa protokolu, mēraparatūras kalibrācijas dokumentēšanu, kā arī veikto mērījumu atbilstības/ neatbilstības protokolu, nepieciešamās DC tehniskās dokumentācijas uzturēšanu." Lūdzam Pasūtītāju precīzi nodēfinēt DC tehniskās dokumentācijas sastāvu un apstiprināt, ka, ja Pasūtītājs cita līguma ietvaros veiks izmaiņas DC infrastruktūrā, tad Pretendentam nav pienākums labot vai papildināt DC tehnisko dokumentāciju to nodrošinās Pasūtītājs.

Atbilde:

Apstiprinām, ka, ja Pasūtītājs cita līguma ietvaros veiks izmaiņas DC infrastruktūrā, tad Pretendentam nav pienākums labot vai papildināt DC tehnisko dokumentāciju.

15. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.4. nosaka, ka Pretendents nodrošina "attālinātu monitoringa veikšanu Tehniskās specifikācijas 2.punktā minētajām iekārtām, ja tas ir tehniski iespējams" Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs nodrošinās attālinātu piekļuvi ne tikai monitoringa sistēmai, bet arī pašām iekārtām.

Atbilde:

Apstiprinām, ka Pasūtītājs nodrošinās attālinātu piekļuvi ne tikai Pasūtītāja monitoringa sistēmai, bet arī pašām iekārtām, ja tas tehniski būs iespējams.

16. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.8. nosaka, ka Pretendents nodrošina "Darbu laiku saskaņošanu ar Pasūtītāju, ņemot vērā Pasūtītāja prasības un esošos ierobežojumus, pieteikumus iesniedz vismaz 14 kalendāras dienas pirms Darbu veikšanas (izņēmums var būt incidentu risināšanas darbi) un Darbi var tikt veikti 24h*7 režīmā." Lūdzam iesniegt Pasūtītāja prasības, esošo ierobežojumu un līguma izpildes laikā plānoto ierobežojumu aprakstu, lai Pretendents gatavojot piedāvājumu var ņemt tos vērā.

Atbilde:

Pretendentam jāiesniedz LVRTC maiņas (operatīvā personāla) pieprasītā informācija, norādot, kādi darbi tiek veikti, vai tiem ir plānota vai iespējama ietekme uz DC infrastruktūras pieejamību, kā arī, kuri Pretendenta pārstāvji veiks konkrētos darbus.

17. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.9. nosaka, ka Pretendents nodrošina "Darbus, kas var ietekmēt DC sniegto pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktu darbību, atļauts veikt laika posmā 01:00 līdz 06:00;" Lūdzam nodēfinēt precīzi Darbus, kas Pasūtītāja ieskatā var ietekmēt DC sniegto pakalpojumu pieejamību. Kā arī iesniegt sarakstu ar uzskaitītiem DC pakalpojumiem ko Pasūtītājs sniedz.

Atbilde:

Darbi, kas Pasūtītāja ieskatā var ietekmēt DC sniegto pakalpojumu pieejamību, ir Darbi, kuri var izsaukt DC infrastruktūras pilnīgu vai daļēju nepieejamību. Tāpat atbildi uz šo jautājumu skatīt kopsakarībā ar atbildi uz 16.jautājumu.

18. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.10. nosaka, ka Pretendents nodrošina "Pasūtītajam nepieciešamās atskaites, Pasūtītajam nepieciešamajā detalizācijā un formātā, par veiktajiem un plānotajiem Darbiem." Lūdzam Pasūtītāju skaidri definēt detalizācijas līmeni un formātu atskaitēm un arī definēt sarakstu ar nepieciešamām atskaitēm un to iesniegšanas biežumu.

Atbilde:

Detalizācijas līmenis noteikts nolikuma pielikuma nr.5 "Iepirkuma līguma projekts" 4.8.punktā, lūdzam skatīt minēto punktu.

19. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.11. nosaka, ka Pretendents nodrošina "patstāvīgi (mēneša ietvaros) uzturēt aktuālā stāvoklī DC tehnisko dokumentāciju, veikt nepieciešamās dokumentācijas izmaiņas pēc Darbu veikšanas" Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs uzsākot līgumu iesniegs Izpildītājam uz līguma uzsākšanas dienu aktuālo esošai situācijai atbilstošu DC tehnisko dokumentāciju.

Atbilde:

Apstiprinām, ka Pasūtītājs, noslēdzot līgumu, iesniegs Izpildītājam uz līguma noslēgšanas dienu aktuālo, esošai situācijai atbilstošu DC tehnisko dokumentāciju.

20. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.1.11. nosaka, ka Pretendents nodrošina "Darbu veikšanu saskaņā ar ražotāja instrukcijām, reglamentiem, spēkā esošiem Pasūtītāja normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām" Lūdzam iesniegt Pasūtītāja normatīvos aktus un apstiprināt, ka līguma izpildes laikā Pasūtītāja no jauna izdotie vai apstiprinātie vai grozītie normatīvie akti netiks uzskatīti par šī iepirkuma sastāvu.

Atbilde:

Informējam, ka pretendents tiks iepazīstināts ar Pasūtītāja normatīvajiem aktiem pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Vienlaikus norādām, ka Pretendentam būs jāievēro Pasūtītāja normatīvo aktu izmaiņas vai no jauna izdotie iekšējie un ārējie normatīvie akti, ciktāl tie attiecas uz iepirkuma priekšmetu.

21. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.2. nosaka, ka "Pretendents incidentu risināšanas un plānoto darbu izmaksās iekļauj nepieciešamās materiālu, iekārtu izmaksas, kuras visa līguma izpildes laikā nav lielākas par 42000 euro bez PVN un ir paredzētas kopējā līguma summā". Lūdzam Pasūtītāju skaidrot šī punkta prasību, ja incidentu risināšanas un plānoto darbu laikā tiks konstatēts, ka nepieciešamās izmaksas pārsniegs 42000 euro bez PVN.

Atbilde:

Atbilde ir atrodama nolikuma pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" 4.3.punktā.

22. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.4.1. nosaka, ka "Kritiska prioritāte - incidents izraisa pilnīgu Datu centra pakalpojuma (elektroapgāde, dzesēšana) nepieejamību vismaz vienam klientam vai daļēju pakalpojuma nepieejamību visiem klientiem." Lūdzam iesniegt visu klientu sarakstu, piederības robežas un nodrošināmo DC pakalpojumu līmeni katram no klientiem no DC pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas viedokļa.

Atbilde:

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Pasūtītājam nav tiesību sniegt pretendentiem konfidenciālu informāciju šī iepirkuma ietvaros.

23. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.4.1. nosaka, ka par Kritisku prioritāti tiek uzskatīti "kopēji elektroapgādes traucējumi vienā no DC pleciem, traucēta viena UPS darbība;" Lūdzam skaidri definēt, kas šī iepirkuma un līguma ietvaros tiks uzskatīts par kopējiem elektroapgādes traucējumiem vienā no DC pleciem? Lūdzam skaidri definēt, kas šī iepirkuma un līguma ietvaros tiks uzskatīts par traucētu viena UPS darbību?

Atbilde:

Pasūtītājs var mainīt incidentu prioritātes atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" 3.4.1.punktam. Vienlaikus norādām, ka nolikuma pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" 3.3.4.punktā definētās situācijas ir uzskaitītas kā piemēri labākai situācijas izpratnei par incidentu iedalīšanu prioritāšu grupās.

Traucējumi UPS darbībā nozīmē, ka uz statnes PDU nav padots spriegums vai tā kvalitāte nav atbilstoša statnēs izvietoto iekārtu ekspluatācijas prasībām.

24. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.4.1. nosaka, ka par Kritisku prioritāti tiek uzskatīti "būtiski elektroapgādes traucējumi DC ārpus vienas statnes (ARI automātika, traucējumi kopņu sekcijās)" Lūdzam skaidri definēt, kas šī iepirkuma un līguma ietvaros tiks uzskatīts par būtiskiem elektroapgādes traucējumiem DC ārpus vienas statnes.

Atbilde:

Pasūtītājs var mainīt incidentu prioritātes atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" 3.4.1.punktam. Vienlaikus norādām, ka nolikuma pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" 3.3.4. punktā definētās situācijas ir uzskaitītas kā piemēri labākai situācijas izpratnei par incidentu iedalīšanu prioritāšu grupās.

Traucējumi ARI automātikā un kopņu sekcijās nozīmē, ka uz statnēm nav padots spriegums vai tā kvalitāte nav atbilstoša statnēs izvietoto iekārtu ekspluatācijas prasībām.

25. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.4.2. nosaka, ka par Augstu prioritāti tiek uzskatīti "jebkādi elektroapgādes traucējumi DC vienas statnes ietvaros" Lūdzam skaidri definēt, kas šī iepirkuma un līguma ietvaros tiks uzskatīts par jebkādiem elektroapgādes traucējumiem DC vienas statnes ietvaros un noteikt skaidras robežas DC vienas statnes elektroapgādei šī iepirkuma ietvaros.

Atbilde:

Pasūtītājs skaidro, ka elektroapgādes traucējumi DC vienas statnes ietvaros, ir jebkuri elektroapgādes traucējumi, kas var rasties un attiecīgi, ņemot iepirkuma priekšmetā ietverto Datu centru nozīmīgumu Pasūtītāja saimnieciskajā darbībā, Pasūtītājs ir definējis elektroapgādes traucējumus ar augstu prioritāti.

Pasūtītājs var mainīt incidentu prioritātes atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" 3.4.1.punktam. Vienlaikus norādām, ka nolikuma pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" 3.3.4.punktā definētās situācijas ir uzskaitītas kā piemēri labākai situācijas izpratnei par incidentu iedalīšanu prioritāšu grupās.

Traucējumi šī punkta ietvaros tiek saprasti PDU iekārtu bojājumi.

26. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.4.4. nosaka, ka par Zemu prioritāti tiek uzskatīti "nav uzliktas jaunākas programmatūras versijas DC sistēmām/ iekārtām (pēc Pasūtītāja pieprasījuma)" Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs nodrošinās visas jaunākas programmatūras versijas DC sistēmām/iekārtām. Izpildītājs nodrošina tikai darbu šo programmatūru uzstādīšanai. Lūdzam apstiprināt, ka ja pēc jaunākas programmatūras uzstādīšanas būs nepieciešami sistēmu, vai iekārtu konfigurēšanas darbi par to puses vienosies atsevišķi un šādi darbi nav šī iepirkuma sastāvā.

Atbilde:

Apstiprinām, ka, ja pēc jaunākas programmatūras versijas uzstādīšanas būs nepieciešami sistēmu, vai iekārtu konfigurēšanas darbi par to puses vienosies atsevišķi un šādi darbi nav šī iepirkuma sastāvā.

27. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.5. nosaka, ka ir noteikts reakcijas laiks dažādām prioritātēm. Ņemot vērā, ka Pasūtītājs līguma izpildes laikā nodrošinās VEDUS sistēmu, lūdzam apstiprināt, ka VEDUS sistēma nodrošina incidenta pieteikšanu un apstrādi ne ilgāk kā 2 minūšu laikā.

Atbilde:

Skaidrojam, ka LVRTC operatīvais personāls strādā 24/7 režīmā un nodrošina incidentu reģistrāciju, atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" .3.3.5.punktam.

28. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.3.5. nosaka, ka par Incidenta novēršanu vai pagaidu risinājuma ieviešanu tiek uzskatīts "DC galvenās sistēmas un iekārtas ir savstarpēji saslēgtas tādā veidā, ka viena slēguma iziešana no ierindas neietekmē kopējo Datu centra pieejamību" Lūdzam precīzi definēt DC galvenās sistēmas un iekārtas. Lūdzam apstiprināt, ka DC galvenās sistēmas un iekārtas uz līguma spēkā stāšanās dienu ir savstarpēji saslēgtas tādā veidā, ka viena slēguma iziešana no ierindas neietekmē kopējo Datu centra pieejamību.

Atbilde:

Apstiprinām, ka DC galvenās sistēmas un iekārtas (Pielikuma Nr.2 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 2.1., 2.2.,4.1 un 5.1,punktā minētās iekārtas un sistēmas) uz līguma spēkā stāšanās dienu ir savstarpēji saslēgtas tādā veidā, ka viena slēguma iziešana no ierindas neietekmē kopējo Datu centra pieejamību.

29. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 3.4.1. nosaka, ka Pasūtītājs nodrošina "Incidentu klasifikāciju pēc incidentu prioritātēm 24h*7 režīmā. Incidenta prioritāte, risinot incidentu, vai izvērtējot esošos un turpmākos riskus, var tikt mainīta;" Lūdzam skaidri definēt procedūru, kā tiek noteikta incidenta prioritāte. Lūdzam skaidri definēt procedūru, kā tiek mainīta incidenta prioritāte un tieši kādi turpmākie riski var tikt ņemti par pamatu incidenta prioritātes maiņai.

Atbilde:

Pasūtītājs var mainīt incidentu prioritātes atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" 3.4.2.punktam. Vienlaikus norādām, ka nolikuma pielikuma Nr.2 "Tehniskā

specifikācija” 3.3.4.punktā definētās situācijas ir uzskaitītas kā piemēri labākai situācijas izpratnei par incidentu iedalīšanu prioritāšu grupās.

30. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 4. punkts 2.1.1. nosaka, ka reizi ceturksnī tiek veikta UPS iekārtu nepārtrauktas darbības pārbaude. Lūdzam Pasūtītāju precīzi definēt ko nozīmē nepārtrauktas darbības pārbaude? UPS darbība no akumulatoriem?

Atbilde:

Skaidrojam, ka visi tehniskās uzturēšanas darbi tiek veikti ne retāk kā to ir noteicis atbilstošo iekārtu vai sistēmas ražotājs. UPS iekārtu ražotājs un specifikācija ir noteikta Pielikuma Nr.2 “Tehniskā specifikācija” 2.punktā .

31. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 4. punkts 2.1.6. nosaka, ka reizi gadā ir jāveic Elektroietaišu un 0.4kV sadales tīrīšana, DC1 tehniskā telpā un DC4 - SS4; SS4B; USS1A; USS2A. Lūdzam precīzi definēt elektroietaisies kurām jāveic tīrīšana. Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs nodrošinās 0,4 kV sadalņu DC1 tehniskā telpā un DC4 - SS4; SS4B; USS1A; USS2A atslēgšanu no strāvas tīrīšanas darbu laikā.

Atbilde:

Apstiprinām, ka Pasūtītājs nodrošinās 0,4 kV sadalņu DC1 tehniskā telpā un DC4 - SS4; SS4B; USS1A; USS2A atslēgšanu no strāvas tīrīšanas darbu laikā.

32. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 4. punkts 2.1.7. nosaka, ka reizi pusgadā ir jāveic ARI automātikas apsekošana, DC1 tehniskā telpa. Lūdzam precīzi definēt ARI apsekošanas laikā veicamos darbus.

Atbilde:

Skaidrojam, ka visi tehniskās uzturēšanas darbi ir jāveic atbilstoši, kā noteicis atbilstošo iekārtu vai sistēmas ražotājs.

33. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 4. punkts 2.1.7. nosaka, ka reizi gadā ir jāveic ARI automātikas darbības pārbaude, DC1 tehniskā telpa. Lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs nodrošinās pienākošo elektroapgādes līniju atslēgumus ARI automātikas darbības pārbaudei.

Atbilde:

Apstiprinām, ka Pasūtītājs nodrošinās pienākošo elektroapgādes līniju atslēgumus ARI automātikas darbības pārbaudei.

34. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 4. punkts 3.8. nosaka, ka reizi ceturksnī ir jāveic Ūdensapgādes cauruļvadu un to stiprinājumu veseluma pārbaude, filtru tīrīšana. Lūdzam precīzi definēt cauruļvadu pārbaudes apjomus un robežas, kā arī filtru skaitu un tipu.

Atbilde:

Informējam, ka Līguma izpildei nepieciešamā tehniskā dokumentācija tiks iesniegta pēc Līguma noslēgšanas. Kopējais datu centru infrastruktūras apjoms ir norādīts Pielikumā Nr.2 "Tehniskā specifikācija".

35. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkta 4. punkts 4.3. nosaka, ka reizi ceturksnī ir jāveic "Nepieciešamo risinājumu tāmes iesniegšana par atklātajām DC sistēmu un iekārtu nepilnībām un potenciālajiem riskiem to ekspluatācijā (nepieciešamie kapitālieguldījumi, nolietojums, dzīve cikla beigas, potenciālajiem incidentiem u.c.), ko nevar novērst esošā līguma ietvaros". Lūdzam precīzi definēt DC sistēmas to robežas un iekārtas. Lūdzam precīzi definēt potenciālos riskus, kas ir jāizvērtē.

Atbilde:

Skaidrojam, ka no Pretendenta tiek sagaidīts risku izvērtējums DC infrastruktūrai, lai DC var tikt uzturēts atbilstoši Pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" prasībām.

36. jautājums:

Iepirkuma pielikuma Nr.2 punkts 5. nosaka, ka Ja "Pasūtītājs nav norādījis kādu no tehniskās uzturēšanas darbiem un to veikšanas periodiskumu, tad Pretendents ir atbildīgs par tabulas papildināšanu ar ražotāja noteiktajiem darbiem, ievērojot ražotāja noteikto periodiskumu, aizpildot tabulas punktu Nr.5 tehniskajā piedāvājumā. Tabulas punktā Nr.5 darbi, to izmaksas netiek ņemtas vērā, nosakot atbilstoši saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu." Lūdzam skaidrot vai Pasūtītājs pasūtīs un slēgs līgumu par tabulas punktā Nr.5 noteiktiem darbiem? Atbilstoši tehniskā piedāvājuma formai "Visi uzskaitītie tehniskās uzturēšanas, incidentu risināšanas un plānotie darbi tiks veikti saskaņā ar ražotāja (Tehniskajā specifikācijā norādīto iekārtu) instrukcijām, reglamentiem un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī ievērojot visas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības." Ja Pasūtītājs neplāno pasūtīt tabulas punktā Nr.5 noteiktos darbus lūdzam atbilstoši labot tehniskā piedāvājuma formu. Ja Pasūtītājs plāno pasūtīt tabulas punktā Nr.5 noteiktos darbus lūdzam tos iekļaut vērtēšanā izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka negodīgas potenciālo pretendentu izmaksu pārceļšanas uz tabulas punktu Nr.5 rezultātā var mākslīgi tikt samazināta tabulas punktu 1 - 4 kopsumma.

Atbilde:

Iepirkuma prasības un iepirkuma priekšmetu nosaka Pasūtītājs atbilstoši tā saimnieciskās darbības vajadzībām.

Pasūtītājs nolikuma pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" tabulā Nr.5 norādītos darbus pasūtīs atbilstoši tā saimnieciskās darbības vajadzībām.

Ievērojot minēto, Pasūtītājs nesaskata pamatu grozīt nolikumu vai tā pielikumus.

37. jautājums:

Iepirkuma pielikums Nr.4 nosaka, ka "Apmaksa par incidentu risināšanu un plānotajiem darbiem tiks veikta atbilstoši nolikuma 3.3.3.punktam, ievērojot 3.3.2.punktu." Lūdzam Pasūtītāju papildināt nolikuma 3.3.3.punktu ar precīzu apmaksas kārtību, jo šobrīd punkts 3.3.3. nosaka tikai izmaksu saskaņošanas kārtību.

Atbilde:

Apmaksa par veiktajiem darbiem tiks veikta atbilstoši nolikuma 1.7.punktā un Pielikuma Nr.5 2.4. punktā noteiktajai kārtībai.

38. jautājums:

Iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.2 3.3.2. punktā minēts: "Pretendents incidentu risināšanas un plānoto darbu izmaksās iekļauj nepieciešamās materiālu, iekārtu izmaksas, kuras visa līguma izpildes laikā nav lielākās par 42000 euro bez PVN un ir paredzētas kopējā līguma summā".

Līguma noteikumi, īpaši 2.2. punkts, paredz Līguma cenas nepalielināšanu, tāpēc lūdzam precizēt līguma noteikumus, paredz risinājumu gadījumam, ja incidentu risināšanas izmaksas pārsniedz plānotās euro 42 000 izmaksas.

Kā arī sniegt skaidrojumu, vai izpildītājs, ja izmaksas pārsniedz minēto robežu, šādus darbus var neveikt?

Atbilde:

Atbilde uz minēto jautājumu ir atrodamā nolikuma pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" 4.3.punktā.

Pasūtītājs, saņemot darba izpildes tāmi, kas pārsniedz plānotās darbu izmaksas kopsummā 42000 euro, lemj par darbu pasūtīšanu. Šādu darbu pasūtīšana un izpilde paredzēts veikt cita līguma ietvaros, kas ir ārpus šī līguma.

39. jautājums:

Līguma 1.1. punkts paredz, ka darbi ietver "sistēmu uzturēšanu", lūdzam precizēt, kas tiek saprasts ar šo jēdzienu.

Atbilde:

Iekārtas un sistēmas, tai skaitā to uzturēšanas darbi, ir norādīti Pielikumā Nr.2 "Tehniskā specifikācija", 2 un 3.punktā.

Visi tehniskās uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstoši attiecīgās iekārtas vai sistēmas ražotāja prasībām.

40. jautājums:

41. Līguma 2.2. punkts paredz: "Cenas visā Līguma darbības laikā netiek pārskatītas un cenas indeksācija izmaksu pieauguma (tajā skaitā inflācijas) dēļ nav pieļaujama".

Ņemot vērā šobrīd neprognozējamo materiālu izmaksu pieaugumu, lūdzam paredzēt, ka gadījumā, ja materiālu cenas ir palielinājušās vairāk kā 10%, tad notiek šo izmaksu indeksācija.

Atbilde:

Līgumā netiek paredzēta cenu un izmaksu indeksācija. Pretendentam, gatavojot piedāvājumu, ir jāņem vērā Līguma 2.2.punkts.

41. jautājums:

Līguma 2.9. punkts nosaka: "Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līguma 2.4.punktā noteiktos maksājumus par summu tādā apmērā, kādā ir aprēķināts līgumsods un/vai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai segtu Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam radušos zaudējumus".

Ņemot vērā, ka zaudējumu esamība/neesamība un to apmērs, kā arī vaina, atšķirībā no līgumsoda, ir atsevišķi ierādāms apstāklis, par ko lemj tiesa, nevis subjektīvi Pasūtītājs, tad taisnīgu līguma noteikumu nodrošināšanai, lūdzam Līguma 2.9. punktu izteikt sekojoši:

“Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līguma 2.4.punktā noteiktos maksājumus par summu tādā apmērā, kādā ir aprēķināts līgumsods”.

Atbilde:

Pasūtītājs neplāno mainīt Līguma 2.9.punktu. Jo ikviens Līguma punkts ir ticis izstrādāts atbilstoši iepirkuma priekšmeta un tā izpildei nepieciešamajām prasībām un tiks īstenots un piemērots, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

42. jautājums:

Līguma 3.1. punkts nosaka: “Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja darbinieku pavadīšanu iekļūšanai Objektā telpās Darbu izpildei. Izpildītājs nodrošina nepieciešamās speciālās atļaujas vai sertifikātus iekļūšanai Objektā, ciktāl tās ir Izpildītāja atbildība. Ja Izpildītājam nav iekļūšanai Objektā visu nepieciešamo atļauju vai sertifikātu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji nekavējoši izbeigt Līgumu. Ja iekļūšana Objektā nav iespējama citu iemeslu dēļ, Pasūtītājs par to informē Izpildītāju un Puses vienojas par turpmāko rīcību”.

Lūdzam skaidri definēt, kādas speciālās atļaujas vai sertifikāti ir nepieciešami iekļūšanai Objektā?

Lūdzam izslēgt noteikumu: “Ja Izpildītājam nav iekļūšanai Objektā visu nepieciešamo atļauju vai sertifikātu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji nekavējoši izbeigt Līgumu” un paredzēt tiesību Izpildītājam novērst šādu trūkumu, un tikai tad, ja tas nav izpildīts noteiktā laikā, tad tiesību Līgumu izbeigt.

Atbilde:

Skaidrojam, ka nolikums neparedz speciālas atļaujas iekļūšanai Objektā. Piekluve tiks nodrošināta Pretendenta norādītajiem speciālistiem, atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.8, vai tajā veiktajām izmaiņām.

43. jautājums:

Līguma 3.2. punkts paredz: “Pasūtītājs informē Izpildītāju par visām tam zināmām izmaiņām, kuras ietekmē vai var ietekmēt kvalitatīvu Darbu izpildi”.

Lūdzam papildināt, ka Pasūtītājs informē rakstiski.

Atbilde:

Lūdzu skatīt iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.5. 9.17.punktu. Pasūtītājs neplāno grozīt līguma 3.2.punktu.

44. jautājums:

Līguma 3.4. punkta pēdējais teikums nosaka: “Izpildītāja nepiedalīšanās pārbaudē (jebkādu iemeslu dēļ) nav šķērslis Pasūtītājam to veikt vienpusēji un šādā gadījumā pārbaudes rezultāti ir saistoši Izpildītājam bez jebkādām iebildēm, atrunām vai noliegumiem”.

Lūdzam izslēgt “jebkādu iemeslu dēļ” – pretējā gadījumā arī Pasūtītāja prettiesiska Izpildītāja neielaišana objektā būs uzskatāma par jebkādu iemeslu, kas ļauj Pasūtītājam rīkoties vienpusēji.

Lūdzam izslēgt “bez jebkādām iebildēm, atrunām vai noliegumiem” – jo nepatiesus aktus Izpildītājam ir jābūt tiesībām apstrīdēt.

Atbilde:

Izpildītājam ir tiesības nodrošināt tā pārstāvja dalību pārbaudēs. Ja Izpildītājs šīs savas tiesības neizmanto, Izpildītājam ir jāreķinās un jāņem vērā, ka Pasūtītājs pārbaudi veic bez

Izpildītāja klātesamības un Pasūtītāja pārbaudē objektīvi fiksētie fakti. Ievērojot minēto, pārbaudes rezultāti ir saistoši Izpildītājam bez jebkādam iebildēm, atrunām vai noliegumiem

45. jautājums:

Līguma 3.6.punkts nosaka: "Konstatējot Darbu izpildes trūkumu vai citu neatbilstību (Līguma 3.5.punkts), Pasūtītājs 1 (vienas) darba dienas laikā no attiecīgā Darbu neatbilstību akta sastādīšanas brīža nosūta to Izpildītājam, kurš to nekavējoties paraksta un ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā (ievērojot darba dienas režīmu) par saviem līdzekļiem novērš konstatēto Darbu izpildes trūkumu vai citu neatbilstību".

Lūdzam noteikt garāku Darbu neatbilstību akta parakstīšanas un neatbilstību novēršanas termiņu, jo viena darba diena nav objektīvs termiņš ne aktā minēto neatbilstību izvērtēšanai, ne novēršanai.

Tā pat lūdzam izslēgt 3.6. punkta pēdējā teikuma vārdus "bez jebkādam iebildēm, atrunām vai noliegumiem", jo nepatiesus aktus Izpildītājam ir jābūt tiesībām apstrīdēt.

Atbilde:

Ņemot vērā iepirkuma priekšmeta būtiskumu, Līguma 3.6.punktā norādītie termiņi ir būtiski un pamatoti ar Pasūtītāja saimnieciskās darbības vajadzību un netiks mainīti.

46. jautājums:

Līguma 3.7.punkts nosaka: "Pasūtītājs sniedz Izpildītājam visu tā rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju".

Lūdzam precizēt, cik ilgā termiņā, piedāvājam noteikt 1 darba dienas laikā.

Atbilde:

Pasūtītājs sniegs pieprasīto informāciju samērīgā termiņā atbilstoši pieprasītās informācijas apjomam.

47. jautājums:

Līguma 3.13.punktā ir minēts: "Šādā gadījumā Darbu pārbaudes izdevumus sedz Izpildītājs".

Lūdzam noteikt, ka tomēr ne vairāk kā EUR 500 par vienu pārbaudi, tādējādi ierobežojot nesaprotīgus pārbaudes izdevumus.

Atbilde:

Pasūtītājs nesaskata iemeslu ierobežot pārbaudes izdevumu summu, ja pārbaudē tiek konstatēta Izpildītāja vaina. Ja netiek konstatēta Izpildītāja vaina, tad pārbaudes izmaksas sedz Pasūtītājs.

48. jautājums:

Līguma 4.8. punktā ir minēts: "Izpildītājs iesniedz prasīto informāciju, atskaites Pasūtītājam nepieciešamajā detalizācijas pakāpē un veidā".

Lūdzam līgumā uzreiz minēt šo detalizāciju un veidu, lai Izpildītājs zinātu, kādas saistības tas uzņemas.

Atbilde:

Punktā ietvertā prasība ir ģenerālklausula un sniedzamās informācijas detalizācijas pakāpe tiks noteikta katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā notikuma būtiskumu. Pusēm no

līguma izrietošās tiesības un uzliktie pienākumi ir jāpilda labā ticībā. Pasūtītājs neplāno savas tiesības izmantot ļaunticīgi un bez pamatota iemesla nepieprasīs informāciju un atskaites Pasūtītājam tādā detalizācijas pakāpē un veidā, kas Pasūtītājam nav nepieciešama.

49. jautājums:

Līguma 4.14. punkts nosaka: "Jebkuru Līgumā minēto izstrādājamu dokumentāciju (ja tādu ir nepieciešams izstrādāt) pilnā apmērā saskaņot ar Pasūtītāju".

Lūdzam līgumā uzreiz minēt kāda dokumentācija ir izstrādājama, lai Izpildītājs zinātu, kādas saistības tas uzņemas.

Atbilde:

Ja līguma priekšmeta izpildes ietvaros, piemēram, plānota darba ietvaros ir nepieciešams vai paredzēts izstrādāt jebkādu dokumentāciju, Izpildītājam tāda ir jāizstrādā.

50. jautājums:

Līguma 4.18. punkts nosaka: "Ja kāds no Izpildītāja Iepirkumā piedāvātajiem speciālistiem objektīvu iemeslu dēļ, nevar piedalīties Līguma izpildē, Izpildītājs drīkst to aizstāt ar citu līdzvērtīgu speciālistu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstveida piekrišanu un ja tā kvalifikācija vai pieredze neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām".

Lai Izpildītājs varētu izpildīt savas saistības, kad ir nepieciešams nomainīt speciālistu, tad lūdzam papildināt šo punktu ar noteikumu, ka Pasūtītājs šādu piekrišanu nevar bez pamatojuma liegt.

Atbilde:

Pusēm no līguma izrietošās tiesības un uzliktie pienākumi ir jāpilda labā ticībā. Pasūtītājs neplāno savas tiesības izmantot ļaunticīgi un bez pamatota iemesla neliegs piekrišanu, ja būs izpildītas Līguma 4.18.punktā noteiktās prasības, proti, speciālists atbildīs nolikumā noteiktajai kvalifikācijai un pieredzei.

51. jautājums:

Līguma 4.19. punkts nosaka: "Izpildītājs ievēro un izpilda VEDUS noteiktās darbplūsmas, seko līdzi VEDUS pieteikumiem, kas nodoti Izpildītājam".

Lūdzam iesniegt VEDUS noteiktās darbplūsmas, to aprakstu un Izpildītāja pienākumus, lai Izpildītājs zinātu, kādas saistības tas uzņemas.

Atbilde:

Pēc līguma noslēgšanas Līguma izpildītājs tiks pieslēgts pie VEDUS sistēmas atbilstoši Pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" 3.4.2.punktam un pielikuma Nr.5 3.punktam. Minētajā sistēmā būs pieejamas VEDUS darba plūsmas, kā arī ikvienam VEDUS lietotājam būs pieejams arī LVRTC atbalsts 24/7.

52. jautājums:

Līguma 5.6. punkts nosaka: "Ja Izpildītājs Darbus sniedz nekvalitatīvi, neatbilstoši Līgumam, par ko Pasūtītājs ir iesniedzis Izpildītājam Darbu neatbilstību aktu un Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā nav novērsis konstatēto Darbu izpildes trūkumu vai citu neatbilstību, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% (nulle komats trīs procenti) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, kuru nav novērsta Darbu izpildes trūkums vai cita neatbilstība, taču ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas".

Pasūtītājs sev līgumsodu par kavētiem maksājumiem ir paredzējis nevis no Līguma kopējās summas, bet no kavētā maksājuma summas, tad lūdzam arī Izpildītājam noteikt samērīgi līgumsodu nevis no Līguma summas, bet no nenovērtās neatbilstības summas.

Pretējā gadījumā var tikt negodprātīgi piemēroti nesamērīgi līgumsodi par jebkuruniecīgāko neatbilstību. Pasūtītāja mērķis nevar būt iedzīvoties no līgumsodiem

Atbilde:

Līgumsoda apmērs Līgumā ir noteikts samērīgs, atbilstoši Līguma priekšmetam, būtībai un iespējamajiem riskiem (sekām), kas var iestāties Līguma nepienācīgas izpildes gadījumā. Līdz ar to Pasūtītājs nesaskata pamatu veikt attiecīgā līguma punkta grozījumus. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka pasūtītājs ikvienu līgumsodu piemēros galējas nepieciešamības gadījumā, kad izpildītājs neievēros ar līgumu uzliktos pienākumus, kas ietekmē iepirkuma līguma izpildi tā paredzētajā apjomā, termiņā un kvalitātē.

53. jautājums:

Līguma 5.7.7. punkts nosaka: "Par VEDUS procesu neievērošanu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0.05% (nulle, komats, nulle pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru gadījumu, kad Izpildītājs nav ievērojis Līgumā noteikumus attiecībā uz VEDUS lietošanu".

Lūdzam iesniegt Izpildītājam šo procesu aprakstu, jo tas nav pievienots iepirkuma nolikumam, lai Izpildītājs zinātu, kādas saistības tas uzņemas.

Atbilde:

Informējam, ka pēc līguma noslēgšanas Līguma izpildītājs tiks pieslēgts pie VEDUS sistēmas atbilstoši Pielikuma Nr.2 "Tehniskā specifikācija" 3.4.2.punktam un pielikuma Nr.5 "Iepirkuma līgums" 3.punktam. Minētajā sistēmā būs pieejamas VEDUS darba plūsmas, kā arī ikvienam VEDUS lietotājam būs pieejams arī LVRTC atbalsts 24/7.

54. jautājums:

Līguma 5.10.punkts nosaka: "Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības".

Ja ir segti visi zaudējumi un samaksāts līgumsods, tad prasīt līguma izpildi vairs nebūtu pamata, tāpēc lūdzam aizstāt vārdu "neatbrīvo" ar "atbrīvo".

Atbilde:

Nepiekrītam aizstāt vārdu "neatbrīvo" ar "atbrīvo", jo Līguma izpildes pienākums Pasūtītājam ir vienlīdz svarīgs kā Līgumā ietvertie saistību pastiprinājuma līdzekļi, kuriem ir, tajā skaitā, preventīva un motivējoša nozīme. Minētais nav arī pretrunā ar Civillikuma 1720.pantu, kas noteic, ka kreditors var prasīt kā līgumsodu, tā arī līguma izpildīšanu, ja tieši tā bijis norunāts.

Norādām, ka ikviens Līguma punkts, tai skaitā jautājumā minētais, ir izstrādāts, lai tiktu samazināti Pasūtītāja riski līgumsaistību nepienācīgas izpildes gadījumā. Pasūtītājs ikvienu līgumsodu piemēros gadījumā, kad izpildītājs neievēros ar līgumu uzliktos pienākumus, kas ietekmē iepirkuma līguma izpildi tā paredzētajā apjomā, termiņā un kvalitātē.

55. jautājums:

Lūdzam izslēgt Līguma 5.12.punktu, jo tā formulējums ir neskaidrs un izplūdis, un līguma 5.11. punkts jau paredz abām pusēm līdzvērtīgu pienākumu atlīdzināt visus tiešos zaudējumus.

Atbilde:

Pasūtītājam nav saprotama jautājuma būtība. Ikviens Līguma punkts, tai skaitā jautājumā minētais, ir izstrādāts, lai tiktu samazināti Pasūtītāja riski līgumsaistību nepienācīgas izpildes gadījumā.

56. jautājums:

Lūdzam izslēgt Līguma 5.13. punktu, jo Līguma 5.11. punkts jau paredz abām pusēm līdzvērtīgu pienākumu atlīdzināt visus tiešos zaudējumus. Tāpat nav definēts, kādu tieši dokumentu aktualizēšana ir domāta.

Atbilde:

Ikviens Līguma punkts, tai skaitā jautājumā minētais, ir izstrādāts, lai tiktu samazināti Pasūtītāja riski līgumsaistību nepienācīgas izpildes gadījumā. Papildus tam vēršam uzmanību, ka dokumentu aktualizēšanas pienākums Izpildītājam ir noteikts, piemēram, nolikuma 2.pielikuma "Tehniskā specifikācija" 3.punktā.

57. jautājums:

Lūdzam izslēgt Līguma 5.14. punktu, jo Līguma 5.5. punktā jau ir paredzēts līgumsods par pārkāpumu, jeb arī izslēgt 5.5. punktu, jo Līguma 5.14. punkts jau paredz visu zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu. Pasūtītāja mērķis nevar būt iedzīvoties no līgumsodiem.

Atbilde:

Konfidencialitātes saistību ievērošana ir būtiska Līguma priekšmeta izpildē un nav pieļaujams, ka Izpildītājs šīs saistības neievēro. Ja Līguma izpildītājs nav ievērojis Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības, tam ir jānes atbildība par radītajām sekām, kas izriet no uzņemtajām saistībām.

58. jautājums:

Lūdzam izslēgt no Līguma 8.3. punkta "tajā skaitā COVID 19 pandēmijas radītie ierobežojumi", jo pandēmijas ierobežojumi ir nepārvarama vara, kurus Izpildītājs nevar nedz kontrolēt, nedz paredzēt, nedz novērst.

Atbilde:

Ja Puse atsaucas uz Covid-19 pandēmijas radītiem ierobežojumiem kā nepārvaramu varu, Pusei, kas uz šādiem apstākļiem atsaucas, ir jāpierāda, ka pēc Līguma noslēgšanas ir radušies jauni būtiski Līguma pilnīgas vai daļējas saistību izpildes ierobežojoši apstākļi, kas nepastāvēja Līguma noslēgšanas brīdī un kurus Puse nevarēja saprātīgi paredzēt.

59. jautājums:

Līguma 9.3.1. punkts nosaka tiesības Pasūtītājam vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nav novērsis defektus, trūkumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Tā kā Līguma 3.6. punkts paredz defektu novēršanu vienas darba dienas laikā, tad šis Līguma punkts dod tiesības Pasūtītājam pārtraukt Līgumu faktiski nekavējoties, jebkādu pretenziju dēļ, neparedzot nekādus mehānismus Izpildītāja tiesību aizsardzībai. Lūdzam paredzēt līdzīgu mehānismu, kā Līguma 9.3.3. punktā, paredzot līguma laušanas iespēju, ja neizpilde nav novērsta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas.

Atbilde:

Pusēm no līguma izrietošās tiesības un uzliktie pienākumi ir jāpilda labā ticībā. Pasūtītājs neplāno tiesības izmantot ļaunticīgi un bez pamatota iemesla lauzt Līgumu, ņemot vērā to, ka līguma izpilde Pasūtītājam ir nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tāpat vēršam uzmanību, ka Līguma 9.3.punktā ir noteiktas Pasūtītāja tiesības, nevis pienākums, līdz ar to Pasūtītājs šo punktu piemēros galējas nepieciešamības gadījumā, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, un tikai tad, ja Izpildītāja rīcība nebūs vērsta uz Līguma prasībām un noteikumiem atbilstoša līguma izpilde.

60. jautājums:

Līguma 9.3.4.punkts paredz tiesību pasūtītāja līgumu lauzt, ja Izpildītājs ir “zaudējis juridisko rīcībspēju”.

Lūdzam izslēgt šo neskaidro terminu, jeb arī precizēt, kas tieši tiek saprasts ar juridiskas rīcībspējas zaudēšanu.

Atbilde:

Skaidrojam, ka ar minēto terminu saprotami jebkuri apstākļi, kuru rezultātā Izpildītājs nav spējīgs rīkoties, kā to paredz normatīvo aktu prasības, tai skaitā, izpildīt Līguma priekšmetu.

61. jautājums:

Līguma 9.3.6. paredz: “Iestājas apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma”.

Lūdzam izslēgt šo noteikumu, jo tas ir pilnībā subjektīvs un nesatur nekādus skaidrus kritērijus līguma laušanai, kā arī pieļauj līguma laušanu pat jebkādu trūkumu neesamības dēļ.

Atbilde:

Pusēm no līguma izrietošās tiesības un uzliktie pienākumi ir jāpilda labā ticībā. Pasūtītājs neplāno savas tiesības izmantot ļaunticīgi un bez pamatota iemesla lauzt līgumu ar Izpildītāju, ņemot vērā to, ka Līguma izpilde Pasūtītājam ir nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tāpat vēršam uzmanību, ka Līguma 9.3.punktā ir noteiktas Pasūtītāja tiesības, nevis pienākums, līdz ar to Pasūtītājs šo punktu piemēros galējas nepieciešamības gadījumā, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, un tikai tad, ja Izpildītāja rīcība nebūs vērsta uz Līguma prasībām un noteikumiem atbilstoša līguma izpilde.

62. jautājums:

Lūdzam apvienot 9.3.5. un 9.3.7. punktus, jo tie dublējas izņemot vienu vārdu “apakšuzņēmējiem”.

Atbilde:

Norādām, ka minētie Līgumu punkti ir savstarpēji papildinoši. Ņemot vērā minēto, Pasūtītājs neplāno apvienot vai izslēgt kādu no minētajiem Līguma punktiem.

63. jautājums:

Lūdzam 9.3.9. punktus skatīt kopsakarā ar 3.1. punktā lūgtajiem labojumiem par “piekļuvi”.

Atbilde:

Pasūtītājs, atbildot uz 42.jautājumu, skaidroja, ka piekļuve tiks nodrošināta Līguma izpildītāja norādītajiem speciālistiem atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.8 vai tajā veiktajām izmaiņām. Līdz ar to Līguma 9.3.9.punkts ir pamatots.

64. jautājums:

Lūdzam, skaidrības labad, izslēgt Līguma 9.3.10. punktu, jo nekādi citi Līguma punkti (izņemot 3.1.) neparedz Līguma izbeigšanu.

Atbilde:

Nepiekrītam izslēgt Līguma 9.3.10. punktu, jo, piemēram, Līguma 9.4.punktā ir noteiktas no Pasūtītāja puses tiesības izbeigt Līgumu punktā norādītajos gadījumos.

65. jautājums:

Līguma 9.7. punkts paredz: "Līguma izbeigšana neietekmē nevienas Puses Līguma spēkā esamības laikā iegūtās tiesības, pienākumus un saistības, kā arī neietekmē nevienu Līguma noteikumu, kas ir tieši vai netieši paredzēts, lai tas stātos spēkā vai turpinātos pēc Līguma izbeigšanās vai spēka zaudēšanas".

Lūdzam precizēt šo punktu, jo līguma izbeigšana izbeidz pienākumu pildīt līguma spēkā esamības laikā uzņemtās saistības, piemēram veikt darbus.

Atbilde:

Līgums visā tā tekstā satur tajā skaitā pušu tiesības un pienākumus, kas ir spēkā gan Līguma darbības laikā, gan pēc līguma izbeigšanās vai spēka zaudēšanas. Ņemot vērā minēto, Pasūtītāja ieskatā nav pamata veikt grozījumus Līguma 9.7.punktā.

66. jautājums:

Līguma 9.11. punkts nosaka: "Ja kādai no Pusēm tiek mainīti juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, īpašnieki un vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi".

Lūdzam izslēgt vārdus "īpašnieki un vadītāji", jo to maiņa nekādi neattiecas uz līguma izpildi.

Atbilde:

Ņemot vērā, ka Pasūtītājam kā valsts kapitālsabiedrībai ir jāievēro no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izrietošie pienākumi, Līguma 9.11.punkts netiks grozīts. Pasūtītājam ir nepieciešams iegūt ziņas par īpašnieku un vadītāju nomaiņu gan saistībā ar paraksttiesīgo personu noskaidrošanu, gan saistībā ar Līguma 9.4.punkta ievērošanu.

67. jautājums:

Līguma 9.13.punkts paredz: "Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot ar Līgumu noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas".

Lūdzam precizēt šo punktu, ka Izpildītājs var cedēt parādsaistības, jo šādu tiesību ierobežošanai nav nekāda pamata.

Atbilde:

Līgums neierobežo no likuma izrietošās Pušu tiesības, un Izpildītājs ir tiesīgs cedēt parādsaistības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

68. jautājums:

Līguma 9.16. punkts paredz: "Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma pirms tā termiņa notecējuma, iesniedzot Izpildītājam rakstisku uzteikumu ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš".

Lūdzam izslēgt šo līguma punktu, jo tas rada Pasūtītāja patvaļu, piemēram, nevēlama konkursa uzvarētāja gadījumā pēc mēneša atkāpties no līguma.

Atbilde:

Pusēm no līguma izrietošās tiesības ir jāīsteno un veicamie pienākumi ir jāpilda labā ticībā. Pasūtītājs neplāno no Līguma izrietošās tiesības izmantot ļaunticīgi un bez pamatota iemesla atkāpties no Līguma pirms termiņa notecējuma.

69.jautājums

Nolikuma punktā Nr. 1.21.4. Prasības un iesniedzamie dokumenti, apakšpunktos Nr.6, Nr.7, Nr.8 tiek norādītas prasības:

6.	Čilleru un dzesēšanas sistēmu apkalpošanas speciālists - Pretendenta speciālists ir saņēmis attiecīgā iekārtu ražotāja sertifikāciju vai apliecinājumu no iekārtu ražotāja par ražotāja iekārtu, sistēmu montāžu un apkalpošanu. Sertifikācija vai apliecinājums ir derīgs uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Pretendents nodrošina sertifikācijas vai apliecinājuma derīgumu visa līguma darbības laikā.*	Speciālistu saraksts atbilstoši 8.pielikumā norādītajam paraugam. Pielikumā jāpievieno speciālistam izsniegts Ražotāja sertifikāts vai apliecinājums (kopija)
7.	UPS un elektrobarošanas apkalpošanas speciālists - Pretendenta speciālists ir saņēmis attiecīgā iekārtu ražotāja sertifikāciju vai apliecinājumu no iekārtu ražotāja par ražotāja iekārtu, sistēmu montāžu un apkalpošanu. Sertifikācija vai apliecinājums ir derīgs uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Pretendents nodrošina sertifikācijas vai apliecinājuma derīgumu visa līguma darbības laikā.*	Speciālistu saraksts atbilstoši 8.pielikumā norādītajam paraugam. Pielikumā jāpievieno speciālistam izsniegts Ražotāja sertifikāts vai apliecinājums (kopija)
8.	Mikroklimata iekārtu tehniskā apkalpošanas speciālists - Pretendenta speciālists ir saņēmis attiecīgā iekārtu ražotāja sertifikāciju vai apliecinājumu no iekārtu ražotāja par ražotāja iekārtu, sistēmu montāžu un apkalpošanu. Sertifikācija vai apliecinājums ir derīgs uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Pretendents nodrošina sertifikācijas vai apliecinājuma derīgumu visa līguma darbības laikā.*	Speciālistu saraksts atbilstoši 8.pielikumā norādītajam paraugam. Pielikumā jāpievieno speciālistam izsniegts Ražotāja sertifikāts vai apliecinājums (kopija)

- **Lūgums norādīt, kurām iekārtām tieši ir nepieciešami iekārtu ražotāja sertifikāti vai apliecinājumu nolikuma punkta 1.21.4. Prasības un iesniedzamie dokumenti, apakšpunktos Nr.6, Nr.7, Nr.8?**

Atbilde:

Par čilleru un dzesēšanas sistēmu apkalpošanas speciālistu un mikroklimate iekārtu tehniskā apkalpošanas speciālista sertifikātu prasībām lūdzam skatīt atbildes uz 1. un 2.jautājumu.

Attiecībā par UPS un elektrobarošanas apkalpošanas speciālista sertifikāta atbilstību, skaidrojam, ka pretendents nepieciešams iesniegt ražotāja APC (Schneider Electric) sertifikātu vai apliecinājumu darbam ar iekārtām Symmetra.

70.jautājums

Nolikuma punktā 1.21.4. Prasības un iesniedzamie dokumenti, apakšpunktā Nr.9, tiek norādītas prasības:

9.	<p>Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes speciālists - Pretendenta speciālists ir saņēmis sertifikātu "Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude"*</p>	<p>Speciālistu saraksts atbilstoši 8.pielikumā norādītajam paraugam. Pielikumā jāpievieno speciālistam izsniegta akreditētas iestādes sertifikāts (kopija)</p>
----	--	--

- **Lūgums norādīt, vai pielikumā pievienotie sertifikāti atbilst nolikuma punkta 1.21.4. Prasības un iesniedzamie dokumenti, apakšpunkta Nr.9 prasību izpildei?**

Atbilde:

Skaidrojam, ka Pasūtītājs pirms piedāvājuma termiņa beigām nevērtē ieinteresētā piegādātāja iesniegto dokumentāciju.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Valdes priekšsēdētājs E. Beļskis