

IEPIRKUMA NOLIKUMS

DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA

Iepirkuma ID Nr. ESP-2021/26

1. Vispārīgā informācija

- 1.1. Iepirkums tiek organizēts, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 3.panta piekto daļu, atbilstoši pasūtītāja Izņēmumu iepirkumu organizēšanas noteikumiem.
- 1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs – ESP-2021/26.
- 1.3. **Pasūtītājs** – Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", vienotais reģistrācijas numurs 40003011203, Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija, turpmāk tekstā – Pasūtītājs.
- 1.4. **Pretendents** – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā.
- 1.5. **Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:**
 - 1.5.1. Iepirkuma priekšmets ir dīzeļģeneratora (turpmāk arī – Iekārta) piegāde un uzstādīšana (turpmāk arī – Darbi) saskaņā ar tehnisko uzdevumu, ietverot nepieciešamās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu kompetentās iestādēs. Detalizēta informācija par iepirkuma priekšmetu, tā izpildi norādīta iepirkuma nolikumā un tā pielikumos.
 - 1.5.2. Pretendenta izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu.
 - 1.5.3. Pretendents iesniedz nolikumam un tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Piedāvājuma varianti nav paredzēti.
- 1.6. **Iepirkuma gala rezultāts:**
 - 1.6.1. Par iepirkuma priekšmetu tiks slēgts līgums ar Pretendentu, kurš iesniedzis iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu. Līgums tiks slēgta par Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājuma summu.
 - 1.6.2. **Līguma darbības termiņš** – līdz saistību izpildei.
 - 1.6.3. Iekārtu piegādes un Darbu izpildes termiņš – ne lielāks kā norādīts nolikuma 1.pielikumā "Tehniskais uzdevums".
 - 1.6.4. Līgums var tikt slēgts elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
 - 1.6.5. Iekārtas un Darbu garantija – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 1.7. **Maksājumu kārtība:** saskaņā ar līgumu avanss ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas bez PVN (pretendents finanšu piedāvājumā norāda nepieciešamā avansa apjomu, kur maksimāli pieļaujama ir 20%). Atlikušās summas samaksa - 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Iekārtas piegādes un uzstādīšanas, attiecīga pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un līguma izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
- 1.8. **Iekārtas piegādes un Darbu izpildes vieta** – piegāde Rīga, Zaķusalas krastmala 1, DDP, Incoterms 2020, Darbu izpilde – Rīga, Zaķusalas krastmala 1.

1.9. Informācijas sniegšana:

- 1.9.1. Informācija par iepirkumu (organizatoriski jautājumi) tiek sniegta: komisijas priekšsēdētāja Tatjana Pužule tālr.67108778 vai juriste – iepirkumu speciāliste Laura Kolneja, tālr. 29424709 vai e-pasts: iepirkumukomisija@lvrtc.lv.
- 1.9.2. Informācija par iepirkumu tiek sniegta, atbildot uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem, kas noformēti rakstveidā vēstules vai iesnieguma formā un iesniegti personīgi, ar kurjera, pasta starpniecību vai elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un pievienojot laika zīmogu.
- 1.9.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz trīs darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (neņemot vērā piedāvājuma iesniegšanas dienu). Ja informācijas pieprasījumu pasūtītājs ir saņēmis četras dienas vai mazāk pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām (neņemot vērā piedāvājuma iesniegšanas dienu), pasūtītājs papildu informāciju nesniedz.

1.10. Piedāvājuma noformēšana:

- 1.10.1. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši nolikuma prasībām, latviešu valodā, datora rakstā. Autorizācijas un sertifikācijas, kā arī tehniskās informācijas dokumenti (datu lapas) var tikt iesniegti angļu valodā. Prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.
- 1.10.2. Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Ja tiek izdarīti jebkādi grozījumi, papildinājumi vai svītrojumi, kas nav atrunāti, vai ja piedāvājuma dokumenti ir aizpildīti nepilnīgi vai nepareizi, piedāvājums tiks noraidīts. Atrunas par grozījumiem, papildinājumiem vai svītrojumiem piedāvājumā ir jāatrunā personai (personām), kura ir parakstījusi piedāvājumu.
- 1.10.3. Pretendents piedāvājumu noformē elektroniskā formā 1 (vienā) eksemplārā doc, docx, xls,xlsx, odf, vai pdf formātā un iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Pasūtītājs aicina piedāvājumu parakstīt edoc konteinerā (norādāms, ka elektroniskās formas piedāvājums nav papildus pašrocīgi vēl jāparaksta ar roku, jo, atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, elektroniskais dokuments ir uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts).
- 1.10.4. **Pretendentam piedāvājumu jāiesniedz elektroniskā formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.**
- 1.10.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.11. Piedāvājumu iesniegšana:

- 1.11.1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 eksemplārā elektroniskā formā, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
- 1.11.2. **Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2022.gada 4.janvārim plkst.11.00, nosūtot uz e-pasta adresi: iepirkumukomisija@lvrtc.lv**
Subject: Iepirkums “Dīzeļģenerators piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. ESP-2021/26
- 1.11.3. Pretendenta sagatavotie apliecinājumi un dokumentu kopijas ir jāparaksta personai ar Pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai, piedāvājumam pievienojot atbilstošu pilnvaru.
- 1.11.4. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, netiks izskatīts.
- 1.11.5. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, tad Pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

1.11.6. Pasūtītājs aicina piedāvājumu kopumā vai piedāvājumā iekļautos būtiskos dokumentus, tajā skaitā, bet ne tikai finanšu piedāvājuma datni, aizsargāt ar paroli. Ja piedāvājums kopumā vai kāds no piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem ir aizsargāts ar paroli, **Pretendents ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (Nolikuma 1.11.2.punkts) iesniedz pasūtītājam derīgu paroli aizsargātā piedāvājuma/dokumenta atvēršanai, nosūtot to uz e-pasta adresi iepirkumukomisija@lvrtc.lv.**

1.12. Citi noteikumi:

1.12.1. Pretendenta iesniegts iepirkuma piedāvājums ir pierādījums un apliecinājums, ka Pretendents:

1.12.1.1. ir iepazinies ar šo nolikumu;

1.12.1.2. ir sapratis un pieņēmis iepirkuma noteikumus, un tie nenostāda Pretendentu neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret pārējiem Pretendentiem.

1.12.2. Pretendenta pienākumi:

1.12.2.1. Pretendentam ir pienākums sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

1.12.2.2. Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu un precīzu informāciju.

1.12.2.3. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par informācijas sniegšanu, ja tas ir nepieciešams piedāvājumu vērtēšanas procesā.

1.12.2.4. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu.

1.12.2.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt piedāvājumu, kas nesatur nekādas ļaunatūras (ar ļaunatūru tiek saprasta jebkura programmatūra, kas tiek izmantota, lai traucētu datora darbību, ievāktu slepenu informāciju, piekļūtu privātām datorsistēmām vai bojātu datorsistēmu bez tās lietotāja piekrišanas) un apņemas Pasūtītājam atlīdzināt visus zaudējumus, ja tādi Pasūtītājam rodas kopā ar piedāvājumu esošas ļaunatūras dēļ.

1.12.2.6. Iesniedzot piedāvājumu dalībai šajā iepirkumā, Pretendents kā patstāvīgs datu pārzinis nodod Pasūtītājam kā patstāvīgam datu pārzinim piedāvājumā norādītos fizisko personu datus un ir atbildīgs par tiesiskā pamata nodrošināšanu šo personas datu apstrādei un nodošanai Pasūtītājam. Pretendents apņemas informēt šīs fiziskās personas, ka piedāvājumā norādīta informācija par viņiem tiek nodota Pasūtītājam ar mērķi nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un piedāvājumu izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma un ārējo normatīvo aktu prasībām, kā arī to, ka papildu informācija par personas datu apstrādi, datu aizsardzību un datu subjekta tiesībām ir pieejama Pasūtītāja Privātuma politikā (pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē <https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/uznemums/kvalitates-vadiba/privatuma-politika/>).

1.12.2.7. Pasūtītājs kā patstāvīgs datu pārzinis apstrādā šī iepirkuma piedāvājumos norādītos fizisko personu datus ar mērķi nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma un ārējo normatīvo aktu prasībām. Papildus tam Pasūtītājs kā patstāvīgs datu pārzinis apstrādā uzvarējušā Pretendenta piedāvājumā norādītos personas datus ar mērķi nodrošināt Līguma noslēgšanu, kā arī nodrošināt noslēgtā Līguma un Nolikuma nosacījumu izpildi. Pasūtītājs apstrādā personas datus saskaņā ar Pasūtītāja Privātuma politiku (pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē <https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/uznemums/kvalitates-vadiba/privatuma-politika/>).

- 1.13. Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar šo Nolikumu un Pasūtītāja apstiprināto iekšējo iepirkumu kārtību, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 3.panta piektajā daļā noteikto izņēmumu.
- 1.14. Pasūtītājam ir šādas tiesības un pienākumi:
- 1.14.1. rīkoties atbilstoši šajā nolikumā noteiktajam;
 - 1.14.2. lemt par iesniegto dokumentu atstāšanu bez izskatīšanas, ja tie neatbilst šī nolikuma vai normatīvo aktu prasībām;
 - 1.14.3. pieaicināt piedāvājumu izvērtēšanā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
 - 1.14.4. pārtraukt vai izbeigt iepirkumu;
 - 1.14.5. izskatīt un izvērtēt Pretendentu piedāvājumus atbilstoši šī nolikuma prasībām;
 - 1.14.6. veikt citas darbības saskaņā ar nolikumu un apstiprināto kārtību.
- 1.15. Iesniegtie piedāvājuma materiāli netiek atdoti atpakaļ Pretendentam.
- 1.16. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta.
- 1.17. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
- 1.18. Visi strīdi un domstarpības starp Pasūtītāju un Pretendentu tiks risināti Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 1.19. Kvalifikācijas un atlases prasības Pretendentam.** Kvalifikācijas un atlases prasības ir obligātas visiem Pretendentiem. Prasības, kas norādītas Nolikuma 1.19.1. līdz 1.19.4.punktā, attiecas uz katru Pretendentu, uz katru personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, personu apvienības dalībnieku, uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vai būvdarbu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no Līguma vērtības, un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:
- 1.19.1. Piedāvājuma iesniegšanas dienā nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
 - 1.19.2. Piedāvājuma iesniegšanas dienā Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;
 - 1.19.3. Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;
 - 1.19.4. Uz Pretendentu nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11¹.pantā noteikto.
 - 1.19.5. Pretendents ir tiesīgs pārdot lekārtu (ražotāja produkciju) un nodrošināt lekārtas tehnisko apkopju un garantijas remontu veikšanu Latvijas Republikas teritorijā.
 - 1.19.6. Pretendents ir reģistrēts vai 10 darba dienu laikā pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas tiks reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā elektroietaišu projektēšanas un elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas sfērā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

- 1.19.7.** Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
- 1.19.8.** Pretendents pēdējo 3 gadu (2019., 2020.gadā., 2021.gadā un 2022.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir piegādājis un uzstādījis vismaz 1 (vienu) dīzeļģeneratoru ar jaudu ne mazāku kā 800 kVA, ietverot dīzeļģeneratora pamatnes sagatavošanu.
- 1.19.9.** Pretendentam ir sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 1kV.
- 1.19.10.** Pretendentam ir sertificēts speciālists elektroietaišu projektēšanā līdz 1kV.
- 1.19.11.** Viens speciālists var pildīt abas 1.19.9. un 1.19.10.punktos norādītās lomas pie nosacījuma, ja ir atbilstoši sertifikāti.
- 1.19.12.** Pretendentam ir speciālists, kurš ir lekārtas ražotāja vai tā pārstāvja apmācīts speciālists veikt garantijas darbus lekārtai.
- 1.19.13.** Pretendents iesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par Līguma izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas bez PVN (pretendenta finanšu piedāvājuma summa).
- 1.19.14.** Ja pretendents Finanšu piedāvājumā norāda, ka tiek pieprasīts avanss, Pretendents iesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par avansa garantijas nodrošinājumu līdz 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas bez PVN (pretendenta finanšu piedāvājuma summa).
- 1.19.15.** Pretendents ir izstrādājis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem.
- 1.19.16.** Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja Pasūtītājs konstatē 1.19.1. līdz 1.19.4.punktā norādīto izslēgšanas nosacījumu esību vai neatbilstību nolikuma 1.19.5.-1.19.14.punkta prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis nolikuma 2.2.14.apakšpunktā norādīto dokumentu, piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi, ievērojot nolikuma 9.pielikumā noteikto formu. Ja Pretendents neiesniedz minēto dokumentu pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā.
- 1.20.** Tehniskais piedāvājums jā sagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam.
- 1.21.** Finanšu piedāvājums jā sagatavo atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam.

2. Piedāvājuma sagatavošana

2.1. Piedāvājumā jāiesniedz:

- 2.1.1.** Atlases un kvalifikācijas dokumenti.
- 2.1.2.** Tehniskais piedāvājums.
- 2.1.3.** Finanšu piedāvājums.

2.2. Pretendentu atlasei jāiesniedz šādi dokumenti:

Nr. p.k.	Nolikuma punkts	Kvalifikācijas un atlases prasība	Iesniedzamais dokuments
2.2.1.	1.19.1.	Piedāvājuma iesniegšanas dienā nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu	Apliecinājums – iepirkuma pieteikums atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.pielikumam

		kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts	
2.2.2.	1.19.2.	Piedāvājuma iesniegšanas dienā Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 <i>euro</i>	Apliecinājums – iepirkuma pieteikums atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.pielikumam
2.2.3.	1.19.3.	Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība	Apliecinājums – iepirkuma pieteikums atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.pielikumam
2.2.4.	1.19.4.	Attiecībā uz Pretendentu nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11 ¹ .pantā noteikto.	Apliecinājums - iepirkuma pieteikums atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.pielikumam. Lai pārliecinātos par prasības izpildi, Pasūtītājs veiks pārbaudi attiecīgos reģistros.
2.2.5.	1.19.5.	Pretendents ir tiesīgs pārdot lekārtu (ražotāja produkciju) un nodrošināt lekārtas tehnisko apkopju un garantijas remontu veikšanu.	lekārtu ražotāja vai ražotāja pārstāvja apliecinājums vai cits dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot iepirkuma priekšmetu (ražotāja produkciju) un nodrošināt garantijas remonta veikšanu.
2.2.6.	1.19.6.	Pretendents ir reģistrēts vai 10 darba dienu laikā pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas tiks reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā elektroietaišu projektēšanas un izbūves darbu vadīšanas sfērā, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.	Iepirkuma komisija Būvniecības informācijas sistēmā pārbaudīs, vai Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Par ārvalstī reģistrētu vai dzīvojošu personu jāiesniedz reģistrācijas, licencēšanas vai sertificēšanas faktu apliecinājoši dokumenti. Pretendentam, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav reģistrēts

			Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums - iepirkuma pieteikums atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.pielikumam.
2.2.7.	1.19.7.	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.	Attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētiem komersantiem, Pasūtītājs veiks pārbaudi Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs – iesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu).
2.2.8.	1.19.8.	Pretendents pēdējo 3 gadu (2019., 2020.gadā, 2021.gadā un 2022.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir piegādājis un uzstādījis vismaz 1 (vienu) dīzeļģeneratoru ar jaudu ne mazāku kā 800 kVA, ietverot dīzeļģeneratora pamatnes sagatavošanu.	1) Pretendents iesniedz pieredzes aprakstu. <u>Pieredze ir jāapraksta ar tādu detalizācijas pakāpi, lai Pasūtītājs varētu pārliicināties par šajā punktā noteikto prasību izpildi.</u> 2) Vismaz viena pasūtītāja pozitīva atsauksme par pieredzes aprakstā norādīto piegādi un uzstādīšanu vai alternatīvus dokumentus pieredzes apliecināšanai, ja pasūtītāja prasītie dokumenti nav pieejami, ar tādu detalizācijas pakāpi, lai pasūtītājs var pārliicināties par Pretendenta atbilstību šajā

			punktā paredzētajām prasībām.
2.2.9.	1.19.9.	Pretendentam ir sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 1 kV	1) Iesaistīto speciālistu saraksts (Pielikums Nr. 5.) 2) elektroietaišu izbūves darbu vadītāja spēkā esoša būvprakses sertifikāta vai lēmuma par tā iegūšanu kopija. Latvijā reģistrēta speciālista atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv . Pretendentam jānorāda sertifikāta numurs.
2.2.10.	1.19.10.	Pretendentam ir sertificēts speciālists elektroietaišu projektēšanā līdz 1kV	1) Iesaistīto speciālistu saraksts (Pielikums Nr. 5.) 2) Speciālista elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kV spēkā esoša būvprakses sertifikāta vai lēmuma par tā iegūšanu kopija. Latvijā reģistrēta speciālista atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv . Pretendentam jānorāda sertifikāta numurs.
2.2.11.	1.19.12.	Pretendentam ir speciālists, kurš ir iekārtu ražotāja vai tā pārstāvja apmācīts veikt garantijas darbus iekārtai.	1) Iesaistīto speciālistu saraksts (Pielikums Nr. 5.) 2) Pretendents pievieno sertifikāta kopiju, iekārtu ražotāja vai pārstāvja izsniegtu apliecinājumu vai alternatīvu dokumentu, kas apliecina atbilstību Nolikuma 1.19.12. punktā norādītajām prasībām.
2.2.12.	1.19. 14.	Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par avansa nodrošinājumu, ja tiek pieprasīts avanss. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par avansa nodrošinājumu ir jāiesniedz par pieprasītā avansa apjomu % (piemēram, ja tiek pieprasīts avanss 10%, apliecinājums jāiesniedz par 10%), ievērojot, ka maksimāli pieļaujamais avansa apmērs ir 20% no Līgumcenas bez PVN. Ja avanss	Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par avansa nodrošinājumu atbilstoši Nolikuma 6.pielikuma paraugam.

		netiek pieprasīts, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par avansa nodrošinājumu nav jāiesniedz, bet šādā gadījumā Pretendents nav tiesīgs pieprasīt avansu līguma izpildes laikā.	
2.2.13.	1.19.13.	Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par Līguma saistību izpildes nodrošinājumu.	Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par Līguma saistību izpildes nodrošinājumu atbilstoši Nolikuma 7.pielikuma paraugam.
2.2.14.	1.19.15.	Pretendenta apliecinājums par neatkarīgu piedāvājuma izstrādi	Pretendenta apliecinājums atbilstoši Nolikuma 9.pielikuma paraugam.
2.2.15.		Ja Pretendents ir paredzējis apakšuzņēmējam vai apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma summas, izpildei nodot kādu līguma daļu (izņemot piegādi), Pretendents piedāvājumā norāda visas tās piedāvājuma daļas, kuru izpilde tiks uzticēta apakšuzņēmējam un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējiem un attiecīgas nododamās līguma daļas procentuālo apjomu.	iesniedz, ja pretendents piesaista apakšuzņēmēju: 1) Apakšuzņēmēju saraksts atbilstoši nolikuma 10.pielikumā norādītajai formai. 2) spēkā esoši dokumenti, kas apliecina sarakstā norādīto apakšuzņēmēju gatavību veikt tam izpildei nodotās iepirkuma līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai oriģināls vai piekrišanas raksta (apliecinājuma) oriģināls vai apliecināta kopija), kuri jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai

2.3. Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz šādi dokumenti:

- 2.3.1. Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā norādītajam paraugam.
- 2.3.2. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno detalizētas tehnisko datu lapas.

2.4. Finanšu piedāvājumā jānorāda:

- 2.4.1. Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā norādītajam paraugam.

- 2.5. Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts un Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības piedāvājumu izvērtēšanā, ja nav iesniegts kāds no nolikuma 2.punktā minētajiem dokumentiem vai tas neatbilst Nolikuma prasībām.

3. Piedāvājumu izskatīšana

- 3.1.** Pretendentu piedāvājumu vērtēšana tiek veikta slēgtās sanāksmēs. Piedāvājuma vērtēšanas gaitā pasūtītājs var rīkot sarunas ar pretendentu/iem par iesniegto piedāvājumu, tajā skaitā par kvalifikācijas prasībām, tehnisko un/vai finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs, ja izvēlas vest sarunas pēc piedāvājumu iesniegšanas, var apspriest informāciju par kvalifikācijas prasībām, tehnisko piedāvājumu, tajā skaitā tehnisko specifikāciju, kā arī finanšu piedāvājumu. Sarunas var notikt jebkurā no vērtēšanas posmiem. Sarunu laikā pasūtītājs nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem, kā arī nodrošina visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkumu. Pasūtītājs nevienam pretendentam nerada labvēlīgākus apstākļus sarunu gaitā.
- 3.2.** Ja Pasūtītājs iepirkuma norises laikā konstatē, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
- 3.3.** Pasūtītājs vērtē Piedāvājumu:
- 3.3.1.** Piedāvājuma noformējuma atbilstība;
 - 3.3.2.** Pretendenta atlases atbilstība;
 - 3.3.3.** Tehniskā piedāvājuma atbilstība;
 - 3.3.4.** Finanšu piedāvājuma atbilstība.
- 3.4.** Piedāvājuma noformējuma atbilstība:
- 3.4.1.** Pasūtītājs izskata Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām;
 - 3.4.2.** Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām, Pasūtītājs Pretendentu var izslēgt no dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk neizskatīt.
- 3.5.** Pretendentu atlase:
- 3.5.1.** Pasūtītājs novērtē Pretendenta atbilstību Nolikumā noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām;
 - 3.5.2.** Ja Pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām vai Pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma 2.2.punktā norādītajiem dokumentiem, Pasūtītājs Pretendentu var izslēgt no dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk neizskatīt.
- 3.6.** Tehniskā piedāvājuma izskatīšana:
- 3.6.1.** Pasūtītājs pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma 2.3.punktā un 3.pielikumā noteiktajām prasībām.
 - 3.6.2.** Pasūtītājs Pretendenta piedāvājumu tālāk neizskata un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja tā iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma tehniskajai specifikācijai vai Nolikuma prasībām.
- 3.7.** Finanšu piedāvājuma izskatīšana un vērtēšana:
- 3.7.1.** Pasūtītājs vērtē piedāvājumu, kas nav noraidīts iepriekšējā izskatīšanā.
 - 3.7.2.** Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.
 - 3.7.3.** Pasūtītājs pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma 2.4.1.punktā un 4.pielikumā noteiktajām prasībām.
 - 3.7.4.** Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir ievērojami zemāka nekā citu Pretendentu piedāvātā cena, Pasūtītājs var pārbaudīt vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts.

3.8. Ja Pasūtītājs iepirkuma norises laikā konstatē, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no dalības iepirkumā. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana:

3.8.1. Par iepirkuma uzvarētāju tiek noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu.

3.8.2. Ja komisija konstatē, ka vairāki Pretendenti ir iesnieguši saimnieciski visizdevīgākos piedāvājumus ar vienādu viszemāko cenu, tad komisija organizē izlozi. Izlozes rīkošanas gadījumā Pretendentiem ar viszemāko cenu 5 (piecas) darba dienas pirms izlozes rīkošanas tiek nosūtīts uzaicinājums uz izlozi, norādot izlozes vietu, datumu un laiku un izlozes noteikumus.

3.8.3. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

4. PIELIKUMI

4.1. 1.pielikums. Tehniskais uzdevums (ar 4 (četriem) pielikumiem).

4.2. 2.pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (veidne).

4.3. 3.pielikums. Tehniskais piedāvājums (veidne) un tehniskā specifikācija.

4.4. 4.pielikums. Finanšu piedāvājums (veidne).

4.5. 5.pielikums. Iesaistīto speciālistu saraksts (veidne).

4.6. 6.pielikums. Apliecinājums par avansa nodrošinājumu (paraugs).

4.7. 7.pielikums. Apliecinājums par Līguma izpildes nodrošinājumu (paraugs).

4.8. 8.pielikums. Līgums (projekts).

4.9. 9.pielikums. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (paraugs).

4.10. 10.pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (paraugs).

TEHNISKAIS UZDEVUMS

Dīzeļģenerators piegāde un uzstādīšana

1. Vispārīgie darbi

1.1. Izstrādāt paskaidrojuma rakstu par dīzeļģenerators piegādi un uzstādīšanu (turpmāk - Darbi) objektā VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" Zaķusalas krastmalā 1, Rīgā (turpmāk - Objekts), iesniegt to Pasūtītājam saskaņošanai un būvvaldē akceptēšanai.

1.2. Paskaidrojuma rakstu izstrādāt saskaņā ar

- 1.3. TEHNISKĀ *UZDEVUMA pielikums Nr.1* "Pielietojamie normatīvie dokumenti un standarti", TEHNISKĀ *UZDEVUMA pielikums Nr.2* "Plānotās uzstādīšanas vietas skice", TEHNISKĀ *UZDEVUMA pielikums Nr.3* "Vienlīniju shēma" un TEHNISKĀ *UZDEVUMA pielikums Nr. 4* "Tehniskā specifikācija".
- 1.4. Paskaidrojuma rakstu iesniegt Pasūtītājam divos eksemplāros ar oriģinālajiem saskaņojumiem un parakstiem, kā arī elektroniski PDF formātā un paskaidrojuma raksta izstrādes oriģinālos failus DWG vai VSD formātā. Paskaidrojuma raksta materiālu specifikācijas jāiesniedz elektroniski XLS formātā. Būvvaldē iesniedzamais paskaidrojuma raksta apjoms saskaņā ar būvvaldes prasībām.
- 1.5. Veicamo darbu apjoms:
 - 1.5.1. piegādāt dīzeļģeneratoru saskaņā ar Tehniskā uzdevuma TEHNISKĀ *UZDEVUMA pielikums Nr. 4* "Tehniskā specifikācija", nodrošinot elektroenerģijas ražošanu un sinhronizēšanos paralēlam darbam ar esošo dīzeļģeneratoru G2;
 - 1.5.2. uzstādīt rūpnieciski izgatavotu saliekamā dzelzsbetona pamatni dīzeļģeneratoram un 0.4kV kabeļu guldšanas konstrukciju pamatnes;
 - 1.5.3. izbūvēt metāla konstrukcijas 0.4kV kabeļlīnijas noguldīšanai no projektējamā dīzeļģeneratora līdz esošajai kabeļu kanalizācijas šahtai;
 - 1.5.4. noguldīt nepieciešama šķērsriezuma zemsprieguma kabeļlīniju no esošās transformatoru apakšstacijas KTA-3 (turpmāk - KTA-3) 0.4kV sadalnes līdz projektējamajam dīzeļģeneratoram;
 - 1.5.5. uz pamatnes uzstādīt dīzeļģeneratoru un pieslēgt ar noguldīto 0.4kV kabeļlīniju pie esošās 0.4kV sadalnes KTA-3;
 - 1.5.6. projektējamā dīzeļģeneratora degvielas bāku pieslēgt pie esošās Objekta dīzeļdegvielas tvertnes;
 - 1.5.7. ieguldīt un pievienot nepieciešamā šķērsriezuma un tipa kontrolkabeļus no KTA-3 līdz projektējamam dīzeļģeneratoram, nodrošinot visas iekārtas ražotāja paredzētās aizsardzības un automātikas;
 - 1.5.8. kabeļi jāiegulda pa projektējamo konstrukciju uz kabeļu plauktiem un esošo kabeļu kanalizācijas šahtu un jānomarķē līniju galos, kā arī abās pusēs, izejot cauri sienām;
 - 1.5.9. visiem vadiem un kabeļu dzīslām, kas pievienotas pie rindspailēm, jābūt nomarķētām;
 - 1.5.10. kabeļu ekrāniem jābūt droši sazemētiem abos galos;
 - 1.5.11. veikt datu centru elektroapgādes nepārtrauktības testu.

2. Kopējie noteikumi

- 2.1. Uzņēmējs nodrošina Objektu ar visām darbos nepieciešamajām iekārtām, t.sk. darbaspēku, mehānismiem, transportu, darbarīkiem un nepieciešamajiem materiāliem.
- 2.2. Pasūtītājs nodrošina Objektu ar elektroenerģijas pieslēgumu darbu veikšanas vajadzībām.
- 2.3. Pasūtītājs organizē Uzņēmēja piekļuvi darba vietai saskaņā ar savstarpēji saskaņotu darbu veikšanas grafiku.
- 2.4. Uzņēmēja veicamo darbu apjomā jāparedz arī darbi, kas Līgumā vai tā pielikumos nav tieši noteikti, bet kuru izpilde ir nepieciešama Līguma izpildei.

3. Darbu izpildes kontrole un kvalitāte

- 3.1. Vienu mēnesi pēc Līguma stāšanās spēkā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam detalizētu plānoto Darbu izpildes grafiku piesaistītu konkrētiem datumiem saskaņošanai.
- 3.2. Darbu izpildes grafikā iekļaut Pasūtītāja veicamos darbus ar sekojošiem termiņiem:
 - 3.2.1. izpildedokumentācijas izskatīšana un saskaņošana - 3 (trīs) darba dienas;
 - 3.2.2. darbu pieņemšanas komisija - 2 (divas) darba dienas;


- 3.2.3. dīzeļģeneratora tukšgaitas pārbaude - saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
- 3.3. Uzņēmējs garantē augstu darbu izpildes kvalitāti. Ja izpildītā darba kvalitāte vai termiņi neapmierina Pasūtītāju, pēdējais ir tiesīgs pārtraukt līguma attiecības un pieaicināt citu darba izpildītāju. Būvmontāžas darbu izpildīšanai ir atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes materiālus.
- 3.4. Pasūtītāja nozīmētās personas veic darbu izpildes termiņu, veikto darbu apjoma un kvalitātes kontroli.
- 4. Darba aizsardzība un organizācija**
- 4.1. Projektējamo elektroiekārtu pieslēgšana esošajai Objekta elektroapgādes infrastruktūrai jāveic tā, lai tiktu nodrošināta esošās aparatūras nepārtraukta darbība.
- 4.2. Pārslēgumus un darbus, kas var ietekmēt Objektā esošās aparatūras elektroapgādes drošumu, atļauts veikt laika posmā 1:00 līdz 6:00.
- 4.3. Uzņēmēja personālam jābūt nokārtojušam elektrodrošības zināšanu pārbaudi un jābūt atestētam ar piešķirtu elektrodrošības grupu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības", kā arī jāievēro Latvijā spēkā esoši darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvie akti. Uzņēmēja personāls veic uzraudzību un ir atbildīgs par elektrodrošības, darba aizsardzības un paaugstinātas bīstamības darbu noteikumu ievērošanu.
- 4.4. Uzņēmēja personālam jābūt atestētam par zināšanām zemsprieguma iekārtas celtniecības un montāžas darbu veikšanā, ar spēju nodrošināt augstu darba kvalitāti.
- 5. Autoruzraudzība**
- 5.1. Uzņēmējam jāveic projekta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem un noslēgtā līguma nosacījumiem.
- 6. Pārbaudes un ieregulēšanas**
- 6.1. Veikt visu no jauna samontēto kabeļu izolācijas mērījumus un montāžas pārbaudi.
- 6.2. Veikt zemējuma nepārtrauktības mērījumus.
- 6.3. Veikt samontēto RAA ķēžu pārbaudes.
- 6.4. Veikt samontēto sekundāro kontrolkabeļu izolācijas mērījumus.
- 6.5. Rezultātus protokolēt un aktus par veiktajiem, ietverot mērījumu, pārbažu protokolus pirms transformatora nodošanas ekspluatācijā, iesniegt Pasūtītājam.
- 7. Projekta īstenošanas termiņš (nedēļās no līguma noslēgšanas brīža)**
- 7.1. Paskaidrojuma raksts jāizstrādā, jāsaskaņo ar Pasūtītāju, jāiesniedz Būvvaldē - 10 (desmit) nedēļas.
- 7.2. Jāsaņem Būvvaldes akcepts paskaidrojuma rakstam - 14 (četrpadsmit) nedēļas.
- 7.3. Visi montāžas darbi jāpabeidz un dīzeļģenerators jāieslēdz darbā, objekts nodots ekspluatācijā (saņemta Būvvaldes atzīme paskaidrojuma rakstā) - 20 (divdesmit) nedēļas.
- 8. Objekta nodošana**
- 8.1. Kad uzstādītais dīzeļģenerators ir gatavs ieslēgšanai uz pārbaudes laiku, Uzņēmējs par to informē Pasūtītāju un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms plānotās darbu pieņemšanas komisijas, iesniedz Pasūtītājam pilnībā nokomplektētu izpilddokumentāciju vienā eksemplārā un elektroniski PDF formātā izskatīšanai, neskaitot būvvaldē iesniedzamo dokumentācijas apjomu atzīmes saņemšanai paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu.
- 8.2. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā izskata iesniegto izpilddokumentāciju, veic Objekta apskati dabā. Pēc pilnībā nokomplektētas izpilddokumentācijas saņemšanas Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā uzaicina Uzņēmēju uz darbu pieņemšanas komisiju vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt izpilddokumentāciju, ja tā ir nepilnīga.

8.3. Projektējamais dīzeļģenerators tiks uzskatīts par pieņemtu ekspluatācijā pēc atzīmes saņemšanas paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu un abpusējas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

Pielietojamie normatīvie dokumenti un standarti

- Enerģētikas likums
- Būvniecības likums
- Ministru kabineta noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
- Ministru kabineta noteikumi Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās"
- Ministru kabineta noteikumi Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības"
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
- Ministru kabineta noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"
- Ministru kabineta noteikumi Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
- Ministru kabineta noteikumi Nr.294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"
- Ministru kabineta noteikumi Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"


Plānotās uzstādīšanas vietas skice



Piezīme:

1. Dīzeļģeneratora uzstādīšanas vieta norādīta orientējoši.
2. Precīza vieta jānosaka projektēšanas gaitā.

Vienlīniju shēma



Tehniskā specifikācija

Nr.p.k.	Parametrs	Minimālās prasības
1	Dīzeļģeneratora tips	Dzinējs un ģenerators stiprināts uz tērauda rāmja ar pretvibrācijas balstiem, integrētu degvielas tvertni, ar šķidruma dzesēšanas radiatoru, mehānisku ventilatoru, 12V vai 24V lādēšanas ģenerators un starteri, uzlādētām akumulatoru baterijām, izplūdes gāzu klusinātāju, sausu gaisa filtru, eļļas spiediena un dzesēšanas šķidruma temperatūras signāla devējiem un jaudai atbilstošu automātslēdzi. Radiators uzpildīts ar dzesēšanas šķidrumu (-30°C), aizsardzības režģis ventilatoram un rotējošām detaļām. Dzinējam un ģeneratoram jābūt nokomplektētam no viena ražotāja.
2	Nominālais spriegums	400/230V
3	Nominālā frekvence	50Hz±1%
4	Dīzeļģeneratora jaudas faktors (Cosφ)	0.8Cosφ
5	Vadības bloks	Automātiskās vadības bloks
6	Sprieguma regulēšana	Elektroniska sprieguma regulēšana
7	Apgriezienu regulācija	Elektroniska apgriezienu regulēšana
8	Pastāvīgā jauda PRP (ISO8528)	≥725 kVA
9	Avārijas režīma jauda ESP (ISO8528)	≥800 kVA
10	Vadības panelis	Jānolasa līnijas un fāzu spriegumus, neitrāles un fāzu strāvas, frekvenci, nostrādāto stundu skaitu, dzinēja eļļas spiedienu un temperatūru, dzesēšanas šķidruma temperatūru, faktisko līmeni degvielas tvertnē, dzinēja apgriezienus, akumulatoru baterijas spriegumu, gatavību elektriskās enerģijas ražošanai un sinhronizēšanai ar tīklu paralēlam darbam ar citiem dīzeļģeneratoriem, notikušo kļūdu un avārijas ziņojumus. Jābūt iespējai pievienot Ethernet. Jānodrošina visu iepriekšminēto iekārtas parametru un darbības režīmu, kā arī kļūdu stāvokļu uzraudzību izmantojot SNMP protokolu (vēlams SNMPv3, minimālā prasība – SNMPv2).
11	Dzinēja cilindru skaits / tilpums l	Ne mazāk kā 12-cilindri un 26,5 l

12	Dzinēja apgriezienu skaits	1500 (apgr./min)
13	Degvielas tips	Dīzeļdegviela
14	Degvielas patēriņš pie PRP 75% noslodzes	Ne vairāk kā 118 l/h (litri/stundā)
15	Dīzeļģeneratora autonomais darbības laiks pie PRP 75% noslodzes	Ne mazāk kā 8 stundas.
16	Dzinēja dzesēšanas veids	Dzesēšanas šķidrums (tosols vai ekvivalents)
17	Dzinēja apsilde	Uzstādīts un pieslēgts dzinēja sildītājs automātiska darba režīma nodrošināšanai
18	Izplūdes gāzu emisiju daudzums pie PRP 75% noslodzes	Slāpekļa oksīda (NOx) ne vairāk kā 18.5 g/kW.h Cieto daļiņu (PM) ne vairāk kā 0.0 g/kW.h
19	Virsbūve	Iekārta ar virsbūvi, paredzēta darbam ārpus telpām, visos Latvijas teritorijā iespējamajos klimatiskajos apstākļos, uzstādāma uz virszemes betona pamatnes
20	Virsbūves drošība	Viena atslēga visām durvju slēdzenēm
21	Pārvietošana	Virsbūve aprīkota ar pacelšanas āķi, aiz kura paredzēta uzpildītas iekārtas pacelšana
22	Dīzeļģeneratora maksimālais skaņas spiediena līmenis darbības laikā 7m attālumā no iekārtas	Ne vairāk kā 77 dB(A) pie 7 metru attāluma.
23	Automātiskā slodzes pārslēgšanās (ARI) sadalne	Automātiskā slodzes pārslēgšanās sadalne ar ne mazāku kā 3000 A motorizēto pārslēgšanās automātslēdzi un vadības bloku ar LCD displeju. Jānodrošina pieslēgumi divām 0.4 kV kopņu sekcijām un trīs dīzeļģeneratoriem, katrs ar jaudu ne mazāku kā 800 kVA. Jānodrošina sinhronizēšana ar tīklu paralēlam darbam ar citiem dīzeļģeneratoriem.
24	Polu skaits	4 poli
25	Automātiskās slodzes pārslēgšanās sadalnes vadība	Automātiska un manuāla
26	Aizsardzība pret apkārtējo vides iedarbību automātiskai slodzes pārslēgšanās sadalnei	Ne mazāk kā IP 22 (aizsardzības klase).
27	Automātiskās slodzes pārslēgšanās sadalnes	Automātiska dīzeļģeneratora palaišana un slodzes pieslēgšana pie elektrotīkla sprieguma neesamības, vismaz vienā no fāzēm.

28	Sprieguma kritumi	Automātiska dīzeļģenerators palaišana un slodzes pieslēgšana pie elektrotīkla sprieguma krituma zem 170V vismaz vienā no fāzēm.
29	Dīzeļģenerators automātiska vadība	Automātiska sprieguma padeves pārslēgšana un dīzeļģenerators apturēšana pie elektrotīkla normālas darbības atjaunošanās.
30	Dīzeļģenerators manuāla vadība	Dīzeļģenerators manuāla (rokas) palaišana un apturēšana visos režīmos.
31	Auto-testa režīms	Automātiska dīzeļģenerators palaišana testa režīmā.
32	Avārijas situācija	Automātiska avārijas situāciju signalizācijas ieslēgšanās.
33	Pretplūsmu aizsardzība	Pretplūsmu strāvu aizsardzība.
34	Instrukcijas un sertifikāti	Lietošanas un apkalpošanas instrukcija latviešu vai citā valodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Ģeneratori ar piederumiem ekspluatācijas gatavībā ar CE sertifikātu un rūpnīcas testa sertifikātu konkrētai iekārtai. Visai tehniskajai dokumentācijai ir jābūt latviešu valodā vai ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā ar apliecinājumu, ka tulkojums pareizs.

Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
IEPIRKUMA ID NR. ESP-2021/26

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ (veidne)

_____, reģ. Nr. _____
nosaukums reģistrācijas numurs

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

tā _____ personā
personas ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī piedāvājuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties iepirkumā "DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA" (iepirkuma identifikācijas Nr. ESP-2021/26) un, iesniedzot piedāvājumu, piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām;
2. apliecina, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz Līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
3. apliecina, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*;
4. apliecina, ka Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;
5. apliecina, ka Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11¹. pantā noteikto;
6. apliecina, ka ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
7. apliecina, ka 10 darba dienu laikā pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas tiks reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā elektroietaišu projektēšanas un izbūves darbu vadīšanas sfērā, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (attiecināms, ja pretendents nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā).
8. apliecina, ka piedāvājums nesatur nekādas ļaunatūras (datorvīrusi, spieģrogrammatūras vai citas ļaunprātīgas programmatūras) un apņemas Pasūtītājam atlīdzināt visus zaudējumus, ja tādi Pasūtītājam rodas iesniegtajā piedāvājumā esošas ļaunatūras dēļ;
9. iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka apņemas ievērot iepirkuma nolikuma noteikumus un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no uzaicinājuma noslēgt līgumu noslēgt līgumu atbilstoši nolikumam pievienotajai redakcijai;

10. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas;
11. apņemas iepirkuma Nolikumā noteiktajā kārtībā noslēgt līgumu, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības to slēgt;
12. apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums, Pretendenta rīcībā būs brīvi pieejami visi nepieciešamie resursi, kas nepieciešami līguma izpildei.
13. apliecina, ka kā patstāvīgs datu pārzinis ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības un ir nodrošinājis tiesisko pamatu Piedāvājumā norādīto personas datu apstrādei un nodošanai Pasūtītājam, kā arī citas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības attiecībā uz personas datu apstrādi un datu subjektu tiesību aizsardzību.

 persona ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotā persona

Datums, vieta: _____

Pilns vārds, uzvārds: _____

Amats: _____

Juridiskā adrese: _____

Uzņēmuma tālruņa numurs: _____

e-pasta adrese: Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds: _____

Uzņēmuma bankas rekvizīti: _____

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta pārstāvim, kuram ir pārstāvības tiesības vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls).

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats

Juridiskā adrese

Telefons

E-pasts

Uzņēmuma bankas rekvizīti

Datums, vieta

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
IEPIRKUMA ID NR. ESP-2021/26

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (veidne)

1. Pretendents _____ apņemas piegādāt un uzstādīt dīzeļģeneratoru saskaņā ar nolikumu, Nolikuma Tehnisko uzdevumu un tā pielikumiem, izpildot šādas un Tehniskajā uzdevumā norādītās prasības:
 - 1.1. izstrādāt paskaidrojuma rakstu, saskaņot ar pasūtītāju un akceptēt Būvvaldē atbilstoši tehniskā uzdevuma prasībām;
 - 1.2. piegādāt dīzeļģeneratoru saskaņā ar tehniskā uzdevuma pielikumu Nr.4, nodrošinot elektroenerģijas ražošanu un sinhronizēšanos paralēlam darbam ar esošo dīzeļģeneratoru G2;
 - 1.3. uzstādīt rūpnieciski izgatavotu saliekamā dzelzsbetona pamatu dīzeļģeneratoram un 0.4kV kabeļu guldīšanas konstrukciju pamatnes;
 - 1.4. izbūvēt metāla konstrukcijas 0.4kV kabeļlīnijas guldīšanai no projektējamā dīzeļģeneratora līdz esošajai kabeļu kanalizācijas šahtai;
 - 1.5. noguldīt nepieciešama šķērsriezuma zemsprieguma kabeļlīniju no KTA-3 0.4kV sadalnes līdz projektējamajam dīzeļģeneratoram;
 - 1.6. uz pamatnes uzstādīt dīzeļģeneratoru un pieslēgt ar noguldītajām 0.4kV kabeļlīnijām pie esošās 0.4kV sadalnes KTA-3;
 - 1.7. projektējamā dīzeļģeneratora degvielas bāku pieslēgt pie esošās Objekta dīzeļdegvielas tvertnes;
 - 1.8. noguldīt un pievienot nepieciešamā šķērsriezuma un tipa kontrolkabeļus no KTA 3 līdz projektējamam dīzeļģeneratoram, nodrošinot visas iekārtas ražotāja paredzētās aizsardzības un automātikas;
 - 1.9. ieguldīt kabeļus pa projektējamo konstrukciju uz kabeļu plauktiem un esošo kabeļu kanalizācijas šahtu un nomarkēt līniju galos, kā arī abās pusēs, izejot cauri sienām;
 - 1.10. kabeļu ekrānus sazēmēt abos galos;
 - 1.11. veikt datu centru elektroapgādes nepārtrauktības testu.

Dīzeļģeneratora tehniskā piedāvājuma paraugs

Nr.p.k.	Parametrs	Minimālās prasības	Pretendenta piedāvātais risinājums (ar norādi uz lpp. ražotāja vai risinājuma aprakstu dokumentācijā). SADAĻU AIZPILDA PRETENDENTS
1	Piedāvātās iekārtas ražotājs un tips	Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un tipu	

2	Dīzeļģenerators tips	Dzinējs un ģenerators stiprināts uz tērauda rāmja ar pretvibrācijas balstiem, integrētu degvielas tvertni, ar šķidruma dzesēšanas radiatoru, mehānisku ventilatoru, 12V vai 24V lādēšanas ģeneratoru un starteri, uzlādētām akumulatoru baterijām, izplūdes gāzu klusinātāju, sausu gaisa filtru, eļļas spiediena un dzesēšanas šķidruma temperatūras signāla devējiem un jaudai atbilstošu automātslēdzi. Radiators uzpildīts ar dzesēšanas šķidrumu (-30°C), aizsardzības režģis ventilatoram un rotējošām detaļām. Dzinējam un ģeneratoram jābūt nokomplektētam no viena ražotāja.	
3	Nominālais spriegums	400/230V	
4	Nominālā frekvence	50Hz±1%	
5	Dīzeļģenerators jaudas faktors (Cosφ)	0.8Cosφ	
6	Vadības bloks	Automātiskās vadības bloks	
7	Sprieguma regulēšana	Elektroniska sprieguma regulēšana	
8	Apgriezienu regulācija	Elektroniska apgriezienu regulēšana	
9	Pastāvīgā jauda PRP (ISO8528)	≥725 kVA	
10	Avārijas režīma jauda ESP (ISO8528)	≥800 kVA	
11	Vadības panelis	Jānolasa līnijas un fāzu spriegumus, neitrāles un fāzu strāvas, frekvenci, nostrādāto stundu skaitu, dzinēja eļļas spiedienu un temperatūru, dzesēšanas šķidruma temperatūru, faktisko līmeni degvielas tvertnē, dzinēja apgriezienus, akumulatoru baterijas spriegumu, gatavību elektriskās enerģijas ražošanai un sinhronizēšanai ar tīklu paralēlam darbam ar citiem dīzeļģeneratoriem, notikušo kļūdu un avārijas ziņojumus. Jābūt iespējai pievienot Ethernet. Jānodrošina visu iepriekšminēto iekārtas parametru un darbības režīmu, kā arī kļūdu stāvokļu uzraudzību izmantojot SNMP protokolu (vēlams SNMPv3, minimālā prasība – SNMPv2).	
12	Dzinēja cilindru skaits / tilpums l	Ne mazāk kā 12-cilindri un 26,5 l	
13	Dzinēja apgriezienu skaits	1500 (apgr./min)	
14	Degvielas tips	Dīzeļdegviela	
15	Degvielas patēriņš pie PRP 75% noslodzes	Ne vairāk kā 118 l/h (litri/stundā)	

16	Dīzeļģenerators autonomais darbības laiks pie PRP 75% noslodzes	Ne mazāk kā 8 stundas.	
17	Dzinēja dzesēšanas veids	Dzesēšanas šķidrums (tosols vai ekvivalents)	
18	Dzinēja apsilde	Uzstādīts un pieslēgts dzinēja sildītājs automātiska darba režīma nodrošināšanai	
19	Izplūdes gāzu emisiju daudzums pie PRP 75% noslodzes	Slāpekļa oksīda (NOx) ne vairāk kā 18.5 g/kW.h Cieto daļiņu (PM) ne vairāk kā 0.0 g/kW.h	
20	Virsbūve	Iekārta ar virsbūvi, paredzēta darbam ārpus telpām, visos Latvijas teritorijā iespējamajos klimatiskajos apstākļos, uzstādāma uz virszemes betona pamatnes	
21	Virsbūves drošība	Viena atslēga visām durvju slēdzenēm	
22	Pārvietošana	Virsbūve aprīkota ar pacelšanas āķi, aiz kura paredzēta uzpildītas iekārtas pacelšana	
23	Dīzeļģenerators maksimālais skaņas spiediena līmenis darbības laikā 7m attālumā no iekārtas	Ne vairāk kā 77 dB(A) pie 7 metru attāluma.	
24	Automātiskā slodzes pārslēgšanās (ARI) sadalne	Automātiskā slodzes pārslēgšanās sadalne ar ne mazāku kā 3000 A motorizēto pārslēgšanās automātslēdzi un vadības bloku ar LCD displeju. Jānodrošina pieslēgumi divām 0.4 kV kopņu sekcijām un trīs dīzeļģeneratoriem, katrs ar jaudu ne mazāku kā 800 kVA. Jānodrošina sinhronizēšana ar tīklu paralēlam darbam ar citiem dīzeļģeneratoriem.	
25	Polu skaits	4 poli	
26	Automātiskās slodzes pārslēgšanās sadalnes vadība	Automātiska un manuāla	
27	Aizsardzība pret apkārtējo vides iedarbību automātiskai slodzes pārslēgšanās sadalnei	Ne mazāk kā IP 22 (aizsardzības klase).	
28	Automātiskās slodzes pārslēgšanās sadalnes	Automātiska dīzeļģenerators palaišana un slodzes pieslēgšana pie elektrotīkla sprieguma neesamības, vismaz vienā no fāzēm.	
29	Sprieguma kritumi	Automātiska dīzeļģenerators palaišana un slodzes pieslēgšana pie elektrotīkla sprieguma krituma zem 170V vismaz vienā no fāzēm.	

30	Dīzeļģenerators automātiska vadība	Automātiska sprieguma padeves pārslēgšana un dīzeļģenerators apturēšana pie elektrotīkla normālas darbības atjaunošanās.	
31	Dīzeļģenerators manuāla vadība	Dīzeļģenerators manuāla (rokas) palaišana un apturēšana visos režīmos.	
32	Auto-testa režīms	Automātiska dīzeļģenerators palaišana testa režīmā.	
33	Avārijas situācija	Automātiska avārijas situāciju signalizācijas ieslēgšanās.	
34	Pretplūsmu aizsardzība	Pretplūsmu strāvu aizsardzība.	
35	Instrukcijas un sertifikāti	Lietošanas un apkalpošanas instrukcija latviešu vai citā valodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Ģeneratori ar piederumiem ekspluatācijas gatavībā ar CE sertifikātu un rūpnīcas testa sertifikātu konkrētai iekārtai. Visai tehniskajai dokumentācijai ir jābūt latviešu valodā vai ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā ar apliecinājumu, ka tulkojums pareizs.	

Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno detalizētas tehnisko datu lapas.

Iekārtas piegādes un darbu izpildes termiņš - ne vairāk kā 20 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.

Garantija veiktajiem darbiem un iekārtai - _____ mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (saskaņā ar nolikuma 1.6.5.punktu).

Kontaktpersona, ar kuru garantijas perioda laikā sazināties telefoniski/e-pasta veidā: _____ (tālrunis, e-pasts).

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību nolikuma prasībām.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats

Datums, vieta

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
IEPIRKUMA ID NR. ESP-2021/26

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)

Pretendents _____ (Pretendenta nosaukums) piedāvā veikt dīzeļģeneratora piegādi un uzstādīšanu par šādām cenām:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Skaitis	Summa, EUR bez PVN	PVN maksāšanas kārtība (Vispārīgā- V Reversā- R)
1.	Projektēšanas darbi				
1.1.	Paskaidrojuma raksta izstrāde	kompl.	1		
Projektēšanas darbi kopā bez PVN:					<i>[pretendents šajā ailē norāda projektēšanas darbu summu, bez PVN]</i>
2.	Iekārtu un materiālu piegāde				
2.1.	Dīzeļģenerators	kompl.	1		
2.2.	0.4kV kabelis ar vara dzīslām 4x(4x185mm ²). (trases garums - ~100 m)	kompl.	1		
2.3.	Metāla konstrukcijas kabeļa noguldīšanai	kompl.	1		
2.4.	0.4kV kontrolkabelis (trases garums - ~100 m).	kompl.	1		
2.5.	Autoruzraudzība		1		
Iekārtu un materiālu piegāde kopā bez PVN:					<i>[pretendents šajā ailē norāda iekārtu un materiālu piegādes summu, bez PVN]</i>
3.	Celtniecības montāžas darbi				
3.1.	Pamatu uzstādīšana	kompl.	1		
3.2.	Dīzeļģeneratora uzstādīšana, regulēšana, darbības tests	kompl.	1		
3.3.	0.4kV kabeļu guldīšana, gala apdaru montāža un pievienošana	kompl.	1		
3.4.	Izpilddokumentācija	kompl.	1		
Celtniecības montāžas darbi kopā bez PVN:					<i>[pretendents šajā ailē norāda celtniecības montāžas darbu summu, bez PVN]</i>

Kopā bez PVN:	[pretendents šajā ailē norāda kopējo summu, bez PVN]
----------------------	---

Piezīmes:

1. Visām finanšu piedāvājuma saraksta pozīcijām jābūt aizpildītām. Neviena Finanšu piedāvājumā norādītās pozīcijas cena nedrīkst būt iekļauta citas pozīcijas cenā.
2. Pretendentam Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, lai pilnā apjomā saskaņā ar Tehnisko uzdevumu izpildītu Darbus un nodotu ekspluatācijā dīzeļģeneratoru, t.sk. tādu darbu un materiālu izmaksas, kas nav iekļauti Finanšu piedāvājumā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem Līguma pienācīgai izpildei, kā arī darbu organizācijas izmaksas, nodokļus, apdrošināšanas izmaksas, un izdevumus, kas saistīti ar atļauju saņemšanu, kā arī atzīmes saņemšanu paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu.

Avansa nosacījumi: _____(ir/nav nepieciešams avansa maksājums, ievērojot Nolikuma 1.7.punktā noteiktos samaksas noteikumus, norādot avansa apjomu (ja avanss tiek pieprasīts)).¹

KOPĒJĀ FINANŠU PIEDĀVĀJUMA CENA IR EUR ____ (_____) BEZ PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību Nolikuma prasībām.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

¹ Ja tiek pieprasīts avanss, Pretendentam papildus ir jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par avansa nodrošinājumu atbilstoši nolikuma 6.pielikuma paraugam. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumam par avansa nodrošinājumu jābūt vienādam ar pieprasītā avansa apjomu % (piemēram, ja tiek pieprasīts avanss 10%, apliecinājums jāiesniedz par 10%).

Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
IEPIRKUMA ID NR. ESP-2021/26

IESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAĶSTS (veidne)

Informāciju, kas raksturo Pretendenta personāla pieredzi, norādīt zemāk norādītajā tabulā, aizpildot visas tabulas ailes.

N.p.k.	Būvspeciālista vārds, uzvārds	Sertifikāta nosaukums (sfēra), uz kuru nolikuma punkta prasības izpildi tiek piesaistīts	Sertifikāta Nr.	Sertifikāta derīguma termiņš	Persona, kuru pārstāv*
1.					
2.					
3.					
...					

* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A - pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks

B - apakšuzņēmēja vai personas, uz kuru iespējām balstās - komersanta resurss/darbinieks

C - fiziskā persona, uz kuru iespējām pretendents balstās (šajā gadījumā jānorāda piesaistāmā speciālista personas kods, lai komisija varētu pārbaudīt personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikto kārtību)

Ar šo apstiprinām, ka visi norādītie speciālisti Pretendenta uzvaras gadījumā tiks iesaistīti Līguma izpildē.

Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts tiks pievienots Līgumam. Izmaiņas pievienotajā līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstā ir iespējamas tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju. Veicot izmaiņas līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstā, ir jāiesniedz informācija par darbinieku iemaņām, spējām un apliecinājoši dokumenti tādā apmērā, lai Pasūtītājs varētu novērtēt piedāvāto izmaiņu līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstā atbilstību Iepirkuma Nolikumā izvirzītajiem kritērijiem. Bez rakstiskas Pasūtītāja atļaujas nedrīkst aizstāt piedāvājumā norādīto līguma izpildē iesaistīto personālu ar citu.

Puses ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību Nolikuma prasībām.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
IEPIRKUMA ID NR. ESP-2021/26

Paraugs
**KREDĪTIESTĀDES VAI APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBAS
APLIECINĀJUMS/GARANTIJAS VĒSTULE PAR AVANSA NODROŠINĀJUMU²**

Ievērojot to, ka, ja _____ [*pretendenta nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese*] (turpmāk – Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu iepirkumam “Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana” ID Nr. ESP-2021/26 (turpmāk – Piedāvājums) un ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, mēs _____ [*kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese*] (turpmāk – Sabiedrība), apliecinām, ka esam pieņēmuši lēmumu priekšnosacījumu izpildes gadījumā izsniegt Pretendentam neatsaucamu beznosacījuma garantiju par labu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – Pasūtītājs) 100% (simts procenti) apmērā no Pretendenta pieprasītā avansa summas (turpmāk - Avansa nodrošinājums) (avansa summa ___% (___ procenti) no noslēgtā Līguma summas (ievērojot, ka maksimāli pieļaujamais ir 20% no kopējās Līgumcenas bez PVN), kas ir EUR _____ (_____ euro))³. Avansa nodrošinājums tiks izsniegts ar šādiem noteikumiem:

1. Ievērojot 202_ .gada __. _____ noslēgto Līgumu (turpmāk – Līgums), kas noslēgts starp VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kā Pasūtītāju un _____ [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], mēs _____ [kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese] (turpmāk – Sabiedrība), apņemas nodrošināt ar neatsaucamu Sabiedrības beznosacījuma garantiju par labu VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – Pasūtītājs) 100% (simts procenti) apmērā no [Pretendenta nosaukums] pieprasītā avansa summas.
2. Sabiedrība apņemas veikt maksājumus pēc Pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījusi Pasūtītāja persona ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarots pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Izpildītājam saskaņā ar Līgumu ir jāatmaksā samaksātais avansa maksājums bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu(-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Pasūtītājam nav pienākuma pierādīt avansa atmaksas pamatojumu, Sabiedrībai nav tiesību prasīt šādu pierādīšanu, un Izpildītājam nav tiesību Sabiedrībā apstrīdēt šo prasību. Sabiedrība apņemas maksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, kas izdarīts pirms Avansa nodrošinājuma termiņa beigām.
3. Avansa nodrošinājums attiecas uz jebkuru Līguma ietvaros tās izpildītājam samaksātu avansa maksājuma summu.
4. Sabiedrība apņemas samaksāt Avansa nodrošinājuma summu pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto norēķinu kontu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

² Apliecinājums par avansa nodrošinājumu ir jāiesniedz, ja pretendents pieprasa avansu.

³ Apliecinājums par avansa nodrošinājumu ir jāiesniedz par pieprasītā avansa apjomu (piemēram, ja tiek pieprasīts avanss 10% apmērā, apliecinājums jāiesniedz par attiecīgu summu no Pretendenta finanšu piedāvājuma, kas vienāda ar 10% avansa).

5. Avansa nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz Līguma izpildītājs būs pilnā apmērā un pienācīgi izpildījis Līguma saistības..
6. Sabiedrība apliecina, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs Sabiedrības atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Sabiedrība atsakās no tiesības prasīt paziņot Sabiedrībai par izmaiņām Līgumā.
7. Šim Avansa nodrošinājumam ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi "The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees" (ICC Publication Nr. 758), bet jautājumos, ko minētie noteikumi neregulē – Latvijas Republikas normatīvie akti.
8. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Avansa nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā (pirmā instance).

Sabiedrības⁴ vārdā personas ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotās personas:
(paraksts, parakstītāja vārds, uzvārds un amats)
Vieta, datums

⁴ Kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības nosaukums.

Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
IEPIRKUMA ID NR. ESP-2021/26

Paraugs
**KREDĪTIESTĀDES VAI APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBAS
APLIECINĀJUMS/GARANTIJAS VĒSTULE PAR LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES
NODROŠINĀJUMU**

Ievērojot to, ka _____ [*Pretendents nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese*] (turpmāk – Pretendents) iesniegs savu piedāvājumu iepirkumam “Dīzeļģenerators piegāde un uzstādīšana” ID Nr. ESP-2021/18 (turpmāk – Piedāvājums) un ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, mēs _____ [*kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese*] (turpmāk – Sabiedrība), apliecinām, ka esam pieņēmuši lēmumu priekšnosacījumu izpildes gadījumā izsniegt Pretendentam neatsaucamu Sabiedrības beznosacījuma garantiju par labu VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – Pasūtītājs) 10% (desmit procenti) apmērā no noslēgtās Līguma summas bez PVN (turpmāk – Līguma izpildes nodrošinājums). Līguma summa ir finanšu piedāvājuma summa. Līguma izpildes nodrošinājums tiks izsniegts ar šādiem noteikumiem:

1. Ievērojot 202_ gada ____ . _____ noslēgto Līgumu (turpmāk – Līgums), kas noslēgts starp VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kā Pasūtītāju un _____ [*Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese*], mēs _____ [*kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese*] (turpmāk – Sabiedrība), apņemas nodrošināt ar neatsaucamu Sabiedrības beznosacījuma garantiju par labu VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – Pasūtītājs) 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas (turpmāk – Līguma izpildes nodrošinājums).
2. Sabiedrība apņemas veikt maksājumus pēc Pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījusi Pasūtītāja persona ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarots pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Izpildītājs nepilda vai nav izpildījis Līguma saistības, norādot, kādas saistības nav izpildītās, vai arī Līguma izbeigšanas gadījumā Līguma izpildītāja saistību neizpildes dēļ, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu(-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Pasūtītājam nav pienākuma pierādīt saistību neizpildi, Sabiedrībai nav tiesību prasīt šādu pierādīšanu, un Izpildītājam nav tiesību Sabiedrībā apstrīdēt šo prasību. Sabiedrība apņemas maksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, kas izdarīts pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām.
3. Līguma izpildes nodrošinājums tajā skaitā, bet ne tikai, attiecas arī uz:
 - 3.1. mantiskiem pametumiem un saistību pastiprinājumiem (nokavējuma procenti, līgumsods u.tml.);
 - 3.2. zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām un kas izriet no Pasūtītāja uzņemtajām saistībām pret trešajām personām, ja šādi zaudējumi ir sekas Līguma pilnīgas vai daļējas saistību neizpildes dēļ;
 - 3.3. mantiskiem pametumiem un saistību pastiprinājumiem (nokavējuma procenti, līgumsods u.tml.), kas paredzēti starp Pasūtītāju un Izpildītāju noslēgtajā Līgumā, ja to nav sedzis Līguma izpildītājs.
4. Sabiedrība apņemas samaksāt Līguma izpildes nodrošinājuma summu pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto norēķinu kontu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

5. Līguma izpildes nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz Līguma izpildītājs būs pilnā apmērā un pienācīgi izpildījis Līguma saistības.
6. Sabiedrība apliecina, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs Sabiedrības atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Sabiedrība atsakās no tiesības prasīt paziņot Sabiedrībai par izmaiņām Līgumā.
7. Līguma izpildes nodrošinājumam ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi "The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees" (ICC Publication Nr. 758), bet jautājumos, ko minētie noteikumi neregulē – Latvijas Republikas normatīvie akti.
8. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā (pirmā instance).

Sabiedrības⁵ vārdā personas ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotās personas:
(paraksts, parakstītāja vārds, uzvārds un amats)
Vieta, datums

⁵ Kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības nosaukums.

Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
IEPIRKUMA ID NR. ESP-2021/26

LĪGUMS (PROJEKTS)

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, turpmāk līguma tekstā – Pasūtītājs, tās _____ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____ un _____, no vienas puses, un

_____ “_____”, vienotais reģistrācijas Nr. _____, kuru pārstāv tās _____, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses,

pamatojoties uz iepirkuma “Dīzeļģeneratoru piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. ESP-2021/26, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem un iepirkuma uzvarētāja iesniegto piedāvājumu, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šo Līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt Pasūtītājam Līgumā noteiktā termiņā dīzeļģeneratoru (turpmāk tekstā – Iekārta), kura komplektācija un daudzums ir norādīts Līguma 1.pielikumā “Tehniskais uzdevums” (turpmāk tekstā arī – Darbi). Izpildītājam jāpiegādā Iekārta un jāveic Darbi atbilstoši Līgumam, Tehniskajam uzdevumam un tā pielikumiem (Līguma 1.pielikums), Izpildītāja tehniskajam piedāvājumam (Līguma 2.pielikums) un Izpildītāja finanšu piedāvājumam (Līguma 3.pielikums).
- 1.2. Izpildītājs apņemas piegādāt Iekārtu un veikt Darbus norādītajos apjomos, Līgumā norādītajā kvalitātē un termiņā. Pasūtītājs apņemas pieņemt Iekārtu un Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktā kārtībā, apjomā un termiņā. Līguma summa tiek noteikta, ievērojot iepirkuma iesniegtajā piedāvājumā norādīto summu.
- 1.3. Iekārtu piegādes un Darbu veikšanas vieta: Zaķusalas krastmala 1, Rīga.
- 1.4. Līguma darbības termiņš – līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei. Izpildītājs uzsāk līguma izpildi Līguma spēkā stāšanās dienā un pabeidz 20 nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, ievērojot tehniskajā uzdevumā noteiktos izpildes termiņus.
- 1.5. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecinā, ka:
 - 1.5.1. Izpildītājs ir uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis no Pasūtītāja nepieciešamās atbildes.
 - 1.5.2. Izpildītājam ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem slēgt un izpildīt savus pienākumus un tiesības saskaņā ar Līgumu.
 - 1.5.3. Izpildītājam ir visas Līguma izpildei nepieciešamās licences, sertifikāti, atļaujas un apliecības, Izpildītāja rīcībā ir zinātība un resursi, kāda Izpildītājam ir nepieciešama Līguma priekšmeta izpildei un Izpildītājs ir specializējies veikt Līguma priekšmeta izpildi.

- 1.5.4. Pirms Līguma parakstīšanas Izpildītājs ir iepazinies, saprot un ir pārbaudījis Līgumu, tā pielikumus, Līgumam pievienoto dokumentāciju.
- 1.5.5. Izpildītājs ir iepazinies un izpratis faktiskos apstākļus, kas varētu ietekmēt Līguma izpildi un kas saistīti ar tiem.
- 1.5.6. Izpildītājs ir iepazinies, ir atbildīgs un ievēros visas juridiskās prasības un tiesību aktu regulējumu, kas var ietekmēt Līguma saistību izpildi, ja tie attiecas uz Izpildītāju.
- 1.5.7. Izpildītājs apzinās, ka jebkurš Līgumā paredzēts termiņš ir būtisks Līguma nosacījums un ja Izpildītājs kavē Līgumā paredzētu termiņu Pasūtītājam ir Līgumā paredzētās tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kā arī tiesības izmantot Līgumā noteiktos saistību pastiprinājumu līdzekļus.
- 1.5.8. Izpildītājs pilnībā izprotot Līguma noteikumus, ir apzinājies un izvērtējis riskus, un spēj uzņemties šos riskus, tajā skaitā uzņemoties atbildību.

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Kopējā līgumcena par Iekārtu un Darbiem, tajā skaitā par paskaidrojuma raksta izstrādi un akceptēšanu, Iekārtas piegādi un uzstādīšanu Līguma 1.3.punktā minētajā adresē un autoruzraudzību, ir EUR _____ (_____) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – Līgumcena). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
- 2.2. Izpildītājs visu Līguma darbības laiku nedrīkst piemērot augstākas cenas par tām, kādas tās ir norādītas Izpildītāja finanšu piedāvājumā (Līguma 3.pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Līgumcenas paaugstināšanai.
- 2.3. Līgumcenā ietilpst visi Iekārtas piegādes un Darbu veikšanas izdevumi, kā arī jebkuri nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, transporta un muitas izdevumi, kas saistīti ar Iekārtas piegādi un Darbu veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus.
- 2.4. Nekvalitatīvas, Līgumam neatbilstošas Iekārta un Darbi netiek pieņemti un netiek apmaksāti līdz Neatbilstību novēršanai un Pasūtītāja akceptam par Neatbilstību novēršanu. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri Izpildītājam jāveic vai materiāli, kuri Izpildītājam jāpiegādā atkārtoti sakarā ar konstatēto Neatbilstību Iekārta piegādē, tāpat netiek kompensētas arī citas izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ.
- 2.5. Līdz Iekārta vai Darbu pieņemšanai no Pasūtītāja puses, kas noformēta ar abpusēji parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu, Izpildītājs atbild par visiem riskiem, kas var rasties līdz Iekārta pieņemšanai (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana Pasūtītājam vai trešajām personām, u.c.).
- 2.6. Līgumcenu Pasūtītājs apmaksā:
 - 2.6.1. priekšapmaksā _____ (_____ procenti) apmērā no Līgumcenas bez PVN [*tiks norādīts, slēdzot līgumu, atbilstoši finanšu piedāvājumā norādītajam*]. Ja Pretendents pieprasa priekšapmaksu, tad to apmaksā 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts avansa garantijas nodrošinājums, saistību izpildes nodrošinājums un Izpildītāja rēķins par avansa maksājumu.
 - 2.6.2. atlikušās līgumcenas samaksa – 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas paskaidrojuma rakstā par tā akceptu Būvvaldē, Iekārtas piegādes un Darbu pieņemšanas, atzīmes saņemšanas paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu, ko apliecina abpusēji parakstīts attiecīgs pieņemšanas-nodošanas akts un saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.
- 2.7. Par Līguma 2.6.punktā minētajiem maksājumiem Izpildītājs izraksta rēķinu(s), nosūtot to(s) elektroniski no Izpildītāja e-pasta adreses _____ uz Pasūtītāja e-pasta adresi apmaksai@lvrtc.lv.
- 2.8. Izpildītājam rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs, saskaņā ar kuru Iekārta ir piegādāta un Darbi ir veikti un rēķins ir izrakstīts.

- 2.9.** Visiem rēķiniem jābūt noformētiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja rēķins nav noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai nav adresēts īstajam adresātam - Pasūtītājam, Izpildītāja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā Pasūtītājs veic samaksu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
- 2.10.** Šajā Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem maksājuma uzdevumos norādītajos datumos. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādītajiem norēķinu kontiem.
- 2.11.** Pasūtītājs, veicot norēķinus ar Izpildītāju, ir tiesīgs ieskaita kārtībā ieturēt viņam no Izpildītāja pienākošos maksājumus (zaudējumus, piemērotos līgumsodus utt.).

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 3.1.** Pasūtītājs pieņem lekārtu un Darbus, to pārbaudi veicot Līguma 1.3.punktā norādītajā adresē, parakstot Izpildītāja iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu. Pieņemšanas kārtība notiek, ievērojot Līgumā un tehniskajā uzdevumā noteikto.
- 3.2.** Ja, pārbaudot lekārtu un Darbus, atklājas trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem vai paskaidrojuma rakstam (turpmāk – Neatbilstības), Pasūtītājs neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu un sagatavo Defektu aktu, norādot uz konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām. Šāda veida akts tiek sastādīts arī par slēptiem trūkumiem vai bojājumiem, kurus lekārtas un Darbu pieņemšanas brīdī nav iespējams konstatēt, bet tie tiek konstatēti lekārtas ekspluatācijas garantijas laikā saskaņā ar Līgumā noteikto.
- 3.3.** Konstatējot kādu no Līguma 3.2.punktā minētajām Neatbilstībām, 5 (piecu) darba dienu laikā kopš attiecīgā Defektu akta sastādīšanas brīža Pasūtītājs nosūta Defektu aktu Izpildītājam, kurš:
- 3.3.1.** par saviem līdzekļiem trūkumus novērš vai Pušu saskaņotā termiņā piegādā lekārtu, kas atbilst šajā Līgumā noteiktajām garantijām un tehniskajai specifikācijai;
 - 3.3.2.** pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līgumu par lekārtas piegādes, uzstādīšanas un Darbu nokavējumu (ja tiek pārsniegts Līgumā noteiktais lekārtas piegādes termiņš).
- 3.4.** Defektu akts tiek sastādīts arī par slēptiem trūkumiem, kurus lekārtas un/vai Darbu pieņemšanas brīdī nav iespējams konstatēt, bet tie tiek konstatēti lekārtas garantijas laikā saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Ja Pasūtītājs ir cēlis pretenzijas šajā punktā noteiktajā gadījumā, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties uz sava rēķina novērst trūkumus, nomainot neatbilstošo lekārtu.
- 3.5.** Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu Defektu aktā norādīto Neatbilstību, viņam par to rakstiski jāziņo Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu (uzskata, ka atbildīgs par kādu defektu ir Izpildītājs), tad Puses vienojas par neatkarīga sertificēta lietpratēja (eksperta) pieaicināšanu defektu rašanās iemeslu un cēloņu noskaidrošanai. Ja minētās ekspertīzes rezultātā tiek konstatēts, ka Neatbilstības radušās Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties novērst konstatētās Neatbilstības, kā arī segt visus ekspertīzes izdevumus.
- 3.6.** Gadījumā, ja Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis atsakās parakstīt Defektu aktu, to paraksta Pasūtītājs vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam bez jebkādiem iebildumiem, atrunām vai noliegumiem. Pasūtītājs nosūta Defektu aktu Izpildītājam, kurš veic Līguma 3.3.punktā noteiktās darbības.
- 3.7.** Pasūtītāja ar Līguma noteikto tiesību veikt pārbaudes vai kontroles neizmantošana nav uzskatāma par atteikšanos no šādām tiesībām un tās nemazina Izpildītāja ar Līgumu noteikto atbildību un pienākumus.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Izpildītājs apņemas izpildīt Līgumu un piegādāt, un uzstādīt lekārtu, kā arī veikt Darbus Pasūtītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem un tādā komplektācijā, kāda paredzēta Līgumā un tā pielikumos.
- 4.2. Izpildītājs apņemas izstrādāt paskaidrojuma rakstu, saskaņot to ar Pasūtītāju un saņemt akceptu Būvvaldē 14 (četrpadsmit) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
- 4.3. Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus, tai skaitā saskaņot veiktos būvdarbus Būvvaldē, saņemot atzīmi paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu, 20 (divdesmit) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
- 4.4. Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt lekārtu, kā arī veikt Darbus ne vēlāk kā (piegādes un uzstādīšanas laiks tiks precizēts atbilstoši Izpildītāja iepirkuma piedāvājumam, bet ievērojot Tehniskajā uzdevumā noteikto termiņu) no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
- 4.5. Izpildītājs informē Pasūtītāju par konkrētu lekārtas piegādes un uzstādīšanas laiku ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms lekārtas piegādes.
- 4.6. Izpildītājs nodrošina lekārtas iepakojuma atbilstību starptautiskajiem standartiem, lai nodrošinātu lekārtas saglabāšanu, veicot transportēšanu līdz tās uzstādīšanas vietai.
- 4.7. Izpildītājam ir jāsniedz Pasūtītājam nepieciešamā informācija par lekārtas ekspluatācijas noteikumiem, ekspluatācijas garantijas termiņiem un citiem lekārtas apkalpošanas noteikumiem, kas ir norādīti Izpildītāja vai lekārtas ražotāja garantijas apkalpošanas noteikumos. Izpildītājs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojātās lekārtas transportēšanu pie Izpildītāja, un no tā atpakaļ Pasūtītājam. Par lekārtas aizvietošanu un bojātās lekārtas nodošanu Izpildītājam tiek sastādīts pieņemšanas- nodošanas akts.
- 4.8. Lekārtas un Darbu garantijas laikā Izpildītājs novērš tos bojājumus un defektus, kuru dēļ lekārtas darbība neatbilst lekārtas ražotāja noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem, parametriem un ekspluatācijas instrukcijām vai konstatēti veikto Darbu trūkumi. Izpildītājs šajā Līguma punktā lekārtas un Darbu garantijas servisu veic visā garantijas termiņa laikā bez maksas.
- 4.9. Ja bojājumi vai Neatbilstības ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ, neievērojot lekārtas ekspluatācijas instrukcijas, tad Izpildītājs šos bojājumus novēršanu, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju izmaksu tāmi, veic par atsevišķu samaksu.

5. IEKĀRTU UN DARBU KVALITĀTE

- 5.1. Darbu nodošanas un pieņemšanas brīdī lekārtai un Darbiem jāatbilst Līgumā noteiktajai tehniskajai specifikācijai, tehniskajam uzdevumam un lekārtas kvalitātei jāatbilst lekārtas ražotāja noteiktajiem standartiem. Izpildītājs garantē, ka lekārta pirms tam nav bijusi ekspluatācijā.
- 5.2. Izpildītājam lekārta jāpiegādā kopā ar tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un cita veida dokumentāciju, ko nodrošina lekārtas ražotājs un kas norādīta Tehniskajā uzdevumā. Minētajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt lekārtu un Darbus, ja Izpildītājs neiesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju.
- 5.3. Lekārta tiek uzskatīta par piegādātu un uzstādītu un Darbi izpildīti ar dienu, kad abas Puses (to pilnvaroti pārstāvji) parakstījušas lekārtas pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 5.4. Izpildītājs garantē, ka piegādātā lekārta ir derīgas ekspluatācijai, kā arī to, ka lekārtas izmantošana atbilstoši tās uzdevumam nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi.
- 5.5. Lekārtas un Darbu veikšanas un pieņemšanas kārtība ir norādīta tehniskajā uzdevumā.

6. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

- 6.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājumu _____ (_____ euro)

apmērā. Izpildītājs kā Līguma izpildes nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ko izsniegusi Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrēta sabiedrība. Iesniedzot apdrošināšanas polisi, Izpildītājs iesniedz arī tās apmaksu apliecinošu dokumentu.

- 6.2. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka bankas garantija vai apdrošināšanas polise ir spēkā visu Līguma izpildes laiku.
- 6.3. Līguma izpildes nodrošinājums Izpildītājam ir jāiesniedz atbilstoši Iepirkuma nolikuma 7.pielikumā pievienotajai formai un tajā ietvertajiem nosacījumiem.
- 6.4. Līguma izpildes nodrošinājumu forma var atšķirties no nolikuma 7.pielikumā norādītās formas, tomēr izpildes nodrošinājums nedrīkst saturēt papildu nosacījumus un/vai nodrošinājuma summas izmaksu ierobežojošus nosacījumus, kas atšķiras no nolikuma 7.pielikumā norādītā satura.
- 6.5. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, ja Izpildītājs pilnībā vai daļēji nepilda saistības, kas izriet no Līguma.
- 6.6. Izpildītājs apliecina, ka Līguma izpildes nodrošinājuma izsniedzējsabiedrība apņemas veikt maksājumus pēc Pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījusi Pasūtītāja persona ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarots pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Izpildītājs nepilda Līguma un/vai konkrētā Darba saistības, norādot, kādas saistības nav izpildītās, vai arī Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītāja saistību neizpildes dēļ, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Pasūtītājam nav pienākuma pierādīt saistību neizpildi, izsniedzējsabiedrībai nav tiesību prasīt šādu pierādīšanu, un Izpildītājam nav tiesību izsniedzējsabiedrībā apstrīdēt šo prasību. Izsniedzējsabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja prasības, kas izdarīta pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām.
- 6.7. Izpildītājs apliecina, ka Izsniedzējsabiedrība apņemas samaksāt Līguma izpildes nodrošinājuma summu pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas.

7. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA NODROŠINĀŠANA

- 7.1. Izpildītājs šajā Līgumā apliecina, ka patenti un citas rūpnieciskās īpašuma tiesības uz piegādājamo lekārtu ir nodrošinātas tādā apjomā, kā to paredzējis lekārtu ražotājs.
- 7.2. Izpildītājs apliecina, ka ir vienīgais lekārtas īpašnieks, un ka tā ir brīva no visu veidu apgrūtinājumiem, par to nepastāv strīds vai trešo personu prasījumi.
- 7.3. Izpildītājs uz sava rēķina aizstāvēs Pasūtītāju pret jebkādam pret Pasūtītāju vai ar to saistīto personu celtām prasībām, kurās apgalvots, ka lekārta, kas pārdota vai piegādāta saskaņā ar šo Līgumu, pārkāpj kādu patentu vai autortiesības. Izpildītājs sedz visas izmaksas un maksā zaudējumu atlīdzību, kas piespriesta trešajām personām – prasītājām, ar nosacījumu, ka Izpildītājs sniedz Pasūtītājam pietiekamu palīdzību un atļauj tam pēc saviem ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai nokārtot to.
- 7.4. Izpildītājs, pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina, var nodrošināt Pasūtītājam tiesības turpināt lietot lekārtu, aizstāt to vai mainīt to tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja šādi līdzekļi nav reāli iespējami, tad Izpildītājs piešķir Pasūtītājam kompensāciju lekārtas nomaiņas vērtībā.
- 7.5. Neviena no Pusēm nedod otram Pusei tiesības izmantot tās tirdzniecības/preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus vai citu intelektuālo īpašumu jebkādā reklāmā vai publikācijā bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

8. GARANTIJA UN SERVISS

- 8.1. Izpildītājs garantē lekārtas un Darbu atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

- 8.2. Izpildītājs nodrošina lekārtai un Darbiem _____ mēnešu (*tiks precizēts atbilstoši Izpildītāja Tehniskajā piedāvājumā norādītajam*) garantiju no lekārtas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču un/vai komunikāciju ražotāju noteiktais, kas nav mazāk kā Līgumā noteiktais Darbu garantijas laiks.
- 8.3. Līgumā noteiktās garantijas saistības ir spēkā, ja Pasūtītājs nepārkāpj noteiktos lekārtas ekspluatācijas instrukciju nosacījumus.
- 8.4. Lekārtas garantijas laikā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš tos bojājumus, Neatbilstības un defektus, kuru dēļ lekārtas darbība neatbilst ražotāja noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem, parametriem un ekspluatācijas instrukcijām. Izpildītājs garantijas laikā arī novērš visus konstatētos Darbu trūkumus. Pretendents šajā Līguma punktā minētos darbus veic visā garantijas termiņa laikā bez maksas.
- 8.5. Izpildītājs lekārtas garantijas laikā nodrošina kontaktpersonu, ar kuru garantijas perioda laikā telefoniski/e-pasta sarakstes veidā var kontaktēties garantijas nodrošināšanai, _____ (tālrunis, e-pasts).
- 8.6. Izpildītājs nodrošina, ka lekārtas bojājuma gadījumā 12 (divpadsmit) stundu laikā Pasūtītāja objektā, kur uzstādīta lekārta, ierodas Izpildītāja speciālists, lai konstatētu lekārtas bojājuma faktu un to novērstu.
- 8.7. Lekārtas neatgriezeniska bojājuma gadījumā Izpildītājam ir jānodrošina bojātās lekārtas nomaiņa 15 (piecpadsmit) dienu laikā no bojājuma konstatēšanas dienas, par ko Pasūtītājs informē Izpildītāju. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā 12 h laikā no Pasūtītāja paziņošanas brīža par konstatēto defektu; Izpildītājam 18h laikā no paziņošanas brīža ir jānovērš defekts vai jākonstatē neatgriezenisks bojājums; Izpildītājam 24h laikā no paziņošanas brīža par saviem līdzekļiem jānodrošina un jāpieslēdz rezerves Dīzeļģenerators. Transporta izdevumus, ja nepieciešami, sniedzot garantijas pakalpojumus, sedz Izpildītājs.
- 8.8. Defekti, kas var kaitēt cilvēka veselībai vai paredzēto darbu turpmākai izpildei, vai Objekta ekspluatācijai novēršami nekavējoties.
- 8.9. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, tad garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas tikai uz tiem Darbiem un piegādāto iekārtu, kuru pabeigšana noformēta ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

9. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

- 9.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Līgumu, tās pielikumiem, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 9.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.6.punktā noteiktos maksājumu termiņus, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.3% (nulle komats trīs procenti) apmērā no Izpildītājam neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas.
- 9.3. Ja Izpildītājs kavē Līguma 4.2.punktā vai Līguma 4.3.punktā noteikto termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0.3% (nulle komats trīs procenti) apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītas līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
- 9.4. Ja Izpildītājs lekārtas garantijas laikā lekārtas bojājuma gadījumā 12 (divpadsmit) stundu laikā nav nodrošinājis speciālista ierašanos objektā, kur uzstādīta lekārta, lai konstatētu lekārtas bojājuma faktu un to novērstu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) apmērā par katru kavējuma stundu.
- 9.5. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma un tas nav saistīts ar Pasūtītāja saistību neizpildi, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

- 9.6.** Ja Pasūtītājs lauž Līgumu Izpildītāja vainas dēļ (piemēram, Izpildītājs nepilda kādus Līguma noteikumus, kavē termiņu u.tml.), Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.
- 9.7.** Par Līgumā 10. nodaļā noteikto konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro) apmērā par katru pierādīto gadījumu.
- 9.8.** Līgumsoda atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi.
- 9.9.** Īpašuma tiesības uz lekārtu pāriet Pasūtītājam līdz ar lekārtas pieņemšanas dienu (parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts).
- 9.10.** Lekārtas nejaušas nozaudēšanas vai bojā ejas risks, un ar to saistītie zaudējumi gulstas uz Izpildītāju līdz lekārtas pieņemšanas brīdim.
- 9.11.** Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja un tā Personāla pieļautajiem darba drošības, uguns un elektrodrošības, vides aizsardzības pārkāpumiem, sociālās apdrošināšanu esamību slimības, traumu vai nelaimes gadījumiem.
- 9.12.** Jautājumos, kas nav atrunāti Līguma nosacījumos, Puses risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja iepirkuma tehniskās specifikācijas un Izpildītāja piedāvājuma nosacījumi nonāk pretrunā, vadoši ir iepirkuma tehniskās specifikācijas noteiktie nosacījumi.
- 9.13.** Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepadod vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. KONFIDENCIALITĀTE

- 10.1.** Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpēji rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji Līguma saturu, citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, informāciju, kas iegūta Līguma noteikumu izpildīšanas procesā, kā arī Pušu rīcībā esošo tehnisko, komerciālo un citu informāciju par otru Pusi un tā darbību, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
- 10.2.** Puses apņemas nodrošināt iepriekš minētās informācijas neizpaušanu no savu darbinieku, pilnvaroto pārstāvju un profesionālo konsultantu puses. Puses ir savstarpēji atbildīgi par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanas rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu.
- 10.3.** Izpildītājs apņemas bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nekādā veidā nekopēt vai citādi nepavairot Pasūtītāja iesniegto informāciju, neiznest to ārpus Pasūtītāja telpām, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma atdot atpakaļ visus dokumentus un citus materiālus (arī to atvasinājumus (kopijas, norakstus, izrakstus), kas satur konfidenciālu informāciju un kuri tikuši izsniegti Izpildītājam līgumsaistību izpildei
- 10.4.** Konfidencialitātes noteikumi darbojas visu Līguma darbības laiku un paliek spēkā pēc Līguma darbības beigām.
- 10.5.** Konfidenciālas informācijas izpaušana trešajām personām netiks uzskatīta par Līguma pārkāpumu šādos gadījumos:
- 10.5.1.** Konfidenciāla informācija tiek izpausta vai nodota kompetentām valsts varas, pašvaldību, administratīvajām, tiesu vai tamlīdzīgām iestādēm vai citām trešajām personām tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ar noteikumu, ka Saņēmēja Puse savu iespēju robežās nekavējoties paziņo par to nododošajai Pusei (ja vien nebūs tiešs kompetento iestāžu aizliegums to darīt);
- 10.5.2.** Konfidenciāla informācija tiek izpausta vai nodota trešajām personām pēc tam, kad šī pati konfidenciāla informācija neatkarīgi no Saņēmējas Puses ir kļuvusi publiski zināma vai brīvi pieejama trešajām personām.

- 10.6.** Par konfidencialitātes pārkāpumu netiks uzskatīts un konfidencialitātes pienākums neattiecas uz šādu informāciju:
- 10.6.1.** kura ir publiski pieejama pirms Līguma noslēgšanas;
 - 10.6.2.** kura tiesiskā kārtā kļūst publiski pieejama bez Saņēmējas puses vainas;
 - 10.6.3.** kura ir nodota Saņēmējai pusei bez konfidencialitātes pienākuma;
 - 10.6.4.** kuru Saņēmēja puse ir radījis neatkarīgi no Izpaušējas puses.
- 10.7.** Saņemošā puse piekrīt atlīdzināt Izpaušējai pusei visus tiešos zaudējumus, kas tai radušies, Saņemošajai pusei pārkāpjot vai neievērojot konfidencialitātes saistību noteikumus. Pirms šajā punktā minēto tiesību īstenošanas Izpaušēja Puse informēs saņemošo Pusi par konfidencialitātes pārkāpumu un dos laiku, kas nav mazāks par 5 (piecas) darba dienas, lai novērstu pārkāpumu vai sniegtu skaidrojumu par konfidencialitātes pārkāpumu.

11. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

- 11.1.** Pusēm kā patstāvīgiem personas datu pārziņiem ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līgumā izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
- 11.2.** Puse, kura Līguma izpildes ietvaros nodod otrai Pusei fizisko personu datus, atbild par tiesiskā pamata nodrošināšanu šādu datu nodošanai.
- 11.3.** Izpildītājs ir informēts, ka Pasūtītājs personas datu apstrādi veic saskaņā ar Pasūtītāja privātuma politiku, kas ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.lvrta.lv.
- 11.4.** Katra Puse pēc saviem ieskatiem un, ja tas nepieciešams, ievērojot apstrādes sarežģītību, ieviešanas izmaksas, raksturu, apjomu, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības riskus fizisko personu tiesībām un brīvībām, ievieš atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošības līmeni. Izvērtējot pienācīgo drošības līmeni, ir jāņem vērā apstrādes radītie riski, jo īpaši pārsūtīto, glabāto vai citādi apstrādāto personas datu nejauša vai nelikumīga iznīcināšana, zaudēšana, izmaiņšana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem.
- 11.5.** Puses nodrošina, ka katras Puses personāls ir informēts un ievēro Līgumā un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus attiecībā uz personu datu apstrādi. Katra Puse patstāvīgi atbild par tā Personāla rīcību saistībā ar Līguma izpildē iegūto personu datu apstrādi tikai Līgumā noteikto saistību izpildei.
- 11.6.** Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt, anonimizēt vai citādi padarīt tālāk neizmantojamus no Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas tiesisks pamats tos apstrādāt.
- 11.7.** Šīs sadaļas noteikumi paliek spēkā arī pēc Līguma izbeigšanās atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12. PERSONU, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, NOMAIŅA

- 12.1.** Izpildītājs personālu, kuru tas iesaista Līguma izpildē, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī apakšuzņēmējus drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
- 12.2.** Pasūtītājs nepiekrīt speciālista nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

- 12.1.1.** piedāvātais speciālists neatbilst tām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz speciālistu;

- 12.1.2.** piedāvātajam speciālistam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu lepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību lepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
- 12.2.** Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
- 12.2.1.** piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst lepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
- 12.2.2.** tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām lepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un lepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu lepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību lepirkumā noteiktajām prasībām;
- 12.2.3.** apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši lepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 12.3.** Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši lepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 12.4.** Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 12.5.** Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Līguma daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
- 12.6.** Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai sniegto Pakalpojumu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas ātrāk šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

13. LĪGUMA SPĒKĀ ESĪBAS NOSACĪJUMI

- 13.1.** Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. Puses Līgumu paraksta elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums [dzēst, ja līgums tiek parakstīts papīra formā].
- 13.2.** Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties un nokārtojot abpusējos maksājumus un piegādes saistības vai vienpusēji šajā Līgumā noteiktajos gadījumos. Abpusēji izbeidzot Līgumu šajā punktā noteiktajā gadījumā, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto piegāžu un Darbu apjomu un to novērtējumu naudā (EUR), ko ir iespējams pieņemt un izmantot tālākām Pasūtītāja vajadzībām. Sastādot šo aktu, Puses ņem vērā piegādātās lekārtas un izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par saskaņā ar Līguma noteikumiem veiktajām piegādēm atbilstoši sastādītajam aktam un atbilstoši Līguma noteiktajiem izcenojumiem. Veicot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu. Savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā, Puses veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta abpusējas parakstīšanas.
- 13.3.** Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu pirms termiņa, ja Izpildītājs kavē lekārtas piegādi un Darbu veikšanu ilgāk kā 2 (divas) nedēļas un/vai neveic citas līgumsaistības, par to rakstveidā informējot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez iepriekšēja brīdinājuma un

bez jebkādām saistībām (tajā skaitā, bet ne tikai – līgumsods, nokavējuma procenti) no Pasūtītāja puses, nesedzot arī nekādus Izpildītājam radušos vai iespējamus zaudējumus vai citu pametumu.

- 13.4.** Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, iepriekš rakstiski brīdinot par to Izpildītāju:
- 13.4.1.** Ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai ārpusstiesas tiesiskās aizsardzības process, tas ir bankrotējis vai tam apturēta saimnieciskā darbība vai zaudējis juridisko rīcībspēju - nekavējoties, rakstveidā informējot Izpildītāju;
 - 13.4.2.** Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus (piemēram, bet ne tikai – attiecībā uz konkurences tiesību ievērošanu, nepieciešamo licenču, atļauju esību, u.c.) – nekavējoties, rakstveidā informējot Izpildītāju;
 - 13.4.3.** Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvos aktus attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi – nekavējoties, rakstveidā informējot Izpildītāju;
 - 13.4.4.** Izpildītājs vai jebkurš no Izpildītāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par atbildīgu (vainīgu) prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi – nekavējoties, rakstveidā informējot Izpildītāju;
 - 13.4.5.** Iestājas apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma - nekavējoties, rakstveidā informējot Izpildītāju;
 - 13.4.6.** Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē - nekavējoties, rakstveidā informējot Izpildītāju;
 - 13.4.7.** Izpildītājs pēc defektu akta sastādīšanas atkārtoti piegādā neatbilstošu lekārtu vai neveic Darbus Līgumā noteiktajā kvalitātē un termiņos, vai Izpildītājs nepilda Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem vai Izpildītājs zaudējis tiesības to sniegt – rakstveidā informējot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš;
 - 13.4.8.** Izpildītājs Pasūtītāja konstatētās Neatbilstības nav novērsis Līgumā noteiktajā laikā pēc Pasūtītāja atkārtota rakstiska paziņojuma par Neatbilstību novēršanu nosūtīšanas – rakstveidā informējot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš;
 - 13.4.9.** Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības un Izpildītājs šādu saistību neizpildi nav novērsis 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma nosūtīšanas – rakstveidā informējot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš;
 - 13.4.10.** Izpildītājam piemērotais līgumsods ir pārsniedzis 10% no Līgumā noteiktās līgumcenas – rakstveidā informējot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
- 13.5.** Līguma 13.4.punktā un 13.8.punktā noteiktajos gadījumos Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez jebkādām iespējami izrietošām saistībām, ko Izpildītājs var izvirzīt pret Pasūtītāju (tajā skaitā, bet ne tikai – līgumsods, nokavējuma procenti) un nesedzot arī nekādus Izpildītājam radušos vai iespējamus zaudējumus vai citu pametumu.
- 13.6.** Līguma 10. un 11.sadaļa jāievēro katrai Pusei arī pēc Līguma laušanas vai spēka zaudēšanas jebkādu iemeslu dēļ.
- 13.7.** Izpildītājs, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par veiktajām un noteiktajā kārtībā pieņemtajām piegādēm un šāds Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.

- 13.8.** Pasūtītājs, ievērojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteikto, izbeidz Līgumu ar Izpildītāju, ja Līguma izpildes laikā attiecībā uz Izpildītāju tiek noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē Līguma izpildi. Pasūtītājs šādā gadījumā Līgumi var izbeigt vienpusēji nekavējoties un bez jebkāda veida sankcijām un finansiālu atbildību.
- 13.9.** Līguma izbeigšana neietekmē nevienas Puses Līguma spēkā esamības laikā iegūtās tiesības, pienākumus un saistības, kas ir tieši vai netieši paredzēts, lai tas stātos spēkā vai turpinātos pēc Līguma izbeigšanās vai spēka zaudēšanas.

14. NEPĀRVARAMA VARA

- 14.1.** Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo Līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni valsts un pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai saprātīgi novērst) Līguma noslēgšanas laikā.
- 14.2.** Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās vai kad tas kļūst reāli iespējams, rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas apstākļiem, tie ir jāpamato un jāpierāda. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt proporcionāli tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šos noteikumus, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu.
- 14.3.** Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, Izpildītāja piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.
- 14.4.** Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei.
- 14.5.** Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi Līguma noslēgšanas laikā pastāvošie faktiskie un tiesiskie apstākļi un šādu apstākļu dēļ pastāvošie (ieviestie) ierobežojumi vai apgrūtinājumi, tajā skaitā COVID-19 pandēmijas izraisītie ierobežojumi. Ja Puse atsaucas uz Līguma noslēgšanas laikā pastāvošiem faktiskiem un tiesiskiem apstākļiem un šādu apstākļu dēļ izraisītiem (ieviestiem) ierobežojumiem (apgrūtinājumiem) kā nepārvaramu varu, Pusei, kas uz tiem atsaucas, ir jāpierāda, ka pēc Līguma noslēgšanas ir radušies jauni būtiski Līguma pilnīgas vai daļējas saistību izpildes ierobežojoši apstākļi, kas nepastāvēja Līguma noslēgšanas brīdī un kurus Puse nevarēja saprātīgi paredzēt.

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 15.1.** Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus.
- 15.2.** Visi Līguma pielikumi, kā arī visi tās ietvaros rakstiski noformēti un Pušu parakstīti grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar Līgumu, tiek pievienotas Līgumam un kļūst par tā neatņemamu

sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu parakstīti.

- 15.3.** Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 15.4.** Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti un vadītāji, tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.
- 15.5.** Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam. Saistības izriet no Līguma un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem.
- 15.6.** Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas.
- 15.7.** Līgumā sadaļu virsraksti ir paredzēti Līguma labākai pārskatāmībai un nav izmantojami Līguma noteikumu tulkošanai.
- 15.8.** Jebkādi Pušu sniegtie paziņojumi un informācija sastādāma rakstiski un nosūtāma elektroniski, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un apstiprināta ar laika zīmogu. Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi attiecīgo paziņojumu vai informāciju ne vēlāk nākamajā darba dienā.
- 15.9.** Līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā, parakstīti elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
- 15.10.** Tiesības parakstīt šajā Līgumā minētos pieņemšanas-nodošanas aktus ir Pušu par Līgumu atbildīgajām personām.

16. PUŠU PAR LĪGUMU ATBILDĪGĀS PERSONAS

16.1. Izpildītāja pārstāvis: _____

darba adrese: _____

tālrunis: _____

elektroniskais pasts: _____

16.2. Pasūtītāja pārstāvis: _____

darba adrese: _____

mobilais tālrunis: _____

elektroniskais pasts: _____

17. LĪGUMA PIELIKUMI

- 1.pielikums - Tehniskais uzdevums.
- 2.pielikums - Izpildītāja tehniskais piedāvājums.
- 3.pielikums - Izpildītāja finanšu piedāvājums.
- 4.pielikums - Iesaistīto speciālistu saraksts.

18. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio
un televīzijas centrs"

Reģ. Nr. 40003011203

Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012

AS "Citadele banka"

Izpildītājs:

_____ "_____"

Reģ. Nr. _____

_____,"

kods: PARXLV22
konts: LV37 PARX 0000 8359 3000 1

kods: _____
konts: _____

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu
(forma)

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _____
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz iepirkumu “DĪZELĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA” (ID Nr. ESP-2021/26) ar šī apliecinājuma iesniegšanu apliecina, ka:

1. Pretendents ar iepazīnies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
 - 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanās, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;
 - 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
 - 5.1. cenām;
 - 5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
 - 5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
 - 5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
 - 5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām.

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)

Pielikums

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

Nr.	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs
	<i>[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]</i>	

** Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, apliecinājums jāaizpilda par katru piegādātāju apvienības dalībnieku.*

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību Nolikuma prasībām.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Iepirkuma

DĪZELĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA

Iepirkuma ID Nr. ESP-2021/26

Apakšuzņēmēju saraksts (forma)

Nr. p.k.	Apakšuzņēmēja nosaukums	Kontaktinformācija	Nododamās līguma daļas procentuālais apjoms	Apakšuzņēmējam paredzēto nododamo Līguma sadaļu (pieņākumu) apraksts	Informācija par uzņēmuma statusu ⁶	Vai balstās uz apakšuzņēmēja iespējām (jā/nē)
A	B	C	D	E	F	G

Pielikumā: tabulā norādītā apakšuzņēmēja parakstīts spēkā esošs dokuments, kas apliecina šīs personas gatavību veikt tam izpildei nodotās iepirkuma līguma daļas (aplēcināta sadarbības līguma kopija vai oriģināls vai piekrišanas raksta (aplēcinājuma) oriģināls vai aplēcināta kopija), ja ar pretendentu tiks noslēgts līgums.

⁶ Norāda vai atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam ņemot vērā iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā norādītās definīcijas: [https://www.iub.gov.lv/sites/iub/files/content/Skaidrojumi%20\(no%2018.05\)/skaidrojums_mazajie_vidējie_uzn.pdf](https://www.iub.gov.lv/sites/iub/files/content/Skaidrojumi%20(no%2018.05)/skaidrojums_mazajie_vidējie_uzn.pdf)